Veselības inspekcija

Talejas iela 1, Rīga, LV-1026, tālrunis: 67081600, e-adrese, e-pasts: pasts@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

Veselības inspekcijas Vidzemes kontroles nodaļa
Rīgas iela 40, Valmiera, Valmieras nov., Latvija, LV-4201
tālr. 64281130, fakss 64281752, vidzeme@vi.gov.lv

KONTROLES AKTS Nr. 00183226

2026. gada 07. maijs Gulbene, Gulbenes nov.

Kontrole
sākta: 2026. gada 06. maijs plkst.12:10

Kontrole
beigta: 2026. gada 07. maijs plkst.12:00

Kontroles veids plānveida

Objekts **Andreja Eglīša Ļaudonas pamatskola, Skolas iela 2, Ļaudona, Ļaudonas pag., Madonas nov., Latvija, LV-4862, tālr. 26532395**

Juridiskā persona Madonas novada pašvaldība, reģ.nr. 90000054572, Saieta laukums 1, Madona, Madonas nov., Latvija, LV-4801, tālr. 64860090, epasts: dome@madona.lv

Atbildīgā persona Andreja Eglīša Ļaudonas pamatskolas direktors, Guntis Lazda, tālr. 26532395

Slēdziens
- objekts pilnībā atbilst kontroles aktā vērtēto normatīvo aktu prasībām

Kontrole tiek veikta pamatojoties uz Ministru kabineta 2019.gada 9.jūlija noteikumiem Nr.309 „Veselības inspekcijas nolikums" un:
- Epidemioloģiskās drošības likumu

un izmantojot inspicēšanas procedūru/-as:
- KR.7.1-P.01-v4 "Inspekcijas/kontroles veikšana"
- KR.7.1-SABVES-P.05-v3 "Kārtība, kādā veic kontroles pirmsskolas izglītības iestādēs, vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēs"

KONSTATĒTS:
2026. gada 6. maijā veikta Andreja Eglīša Ļaudonas pamatskolas (turpmāk - Pamatskola) apsekošana, 2026. gada 7. maijā aizpildīti kontroles dokumenti.
1. Pamatskolai Avotu ielā 3, Ļaudonā, Ļaudonas pagastā (ēkas 2. stāvs) ir ierīkots internāts. Pamatskolas izglītojamie 2025./ 2026. mācību gadā internātu neizmanto, taču vasarās internāta telpas izmanto bērnu nometņu dalībnieki.
2. Pamatskolā nav ierīkots veselības punkts un nestrādā ārstniecības persona. Pamatskola ir nodrošināta ar Ministru kabineta 2010. gada 3. augusta noteikumu Nr. 713 prasībām atbilstoši nokomplektētām pirmās palīdzības sniegšanas aptieciņām. Pamatskolā netiek uzglabāti un izsniegti izglītojamiem medikamenti.
3. Papildus S TKL 38. punktam: Pamatskolas 11 mācību telpās ir izvietoti gaisa kvalitātes (CO_2) mērītāji, viens no tiem kontroles laikā nedarbojas. Gaisa kvalitātes rādījumi par laika periodu apskatāmi sistēmā https://co2.mesh.lv (turpmāk – Sistēma).
Pamatskolās ēkā ir ierīkota mehāniskā pieplūdes un vilkmes ventilācijas sistēma, kā arī telpas vēdina atverot logus. Kontroles laikā konstatēts, ka Pamatskolā ievēro prasībās noteikto vēdināšanu režīmu. Pirms kontroles izvērtējot Sistēmā apskatāmos datus, kas attēloti grafiski, konstatēts, ka CO_2 līmenis mācību telpās ir mainīgs un pārsniedz Pasaules Veselības organizācijas rekomendācijās noteiktās robežas (1000 ppm), vairāk paaugstinājums vērojams mācību stundu beigās, taču tas nepārsniedz 2000 ppm

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.

robežu. Kontroles laikā (plkst. 13:00) CO_2 koncentrācija mācību telpās, kurās izvietoti gaisa kvalitātes (CO_2) mērītāji, ir no 477 ppm līdz 636 ppm.
Ņemot vērā CO_2 mērījumu rezultātus, Veselības inspekcija rekomendē nodrošināt Pamatskolas mācību telpās atbilstošu gaisa kvalitāti:
veicot regulāru un pietiekamu mācību telpu vēdināšanu (vēdināt mācību telpas pēc katras mācību stundas vismaz 10 minūtes (ziemā – vismaz 5 minūtes);
atvert vēdināšanai paredzēto logu (-us) pilnībā, nevis tikai pasīvajā vēdināšanas režīmā;
nodrošināt un sekot līdzi tam, lai starpbrīžos izglītojamie atstātu mācību telpu;
vēdināt gaiteņus, atpūtas un rekreācijas telpas pēc katra starpbrīža vismaz 10–20 minūtes (ziemā – vismaz 5 minūtes);
palielināt vēdināšanas biežumu un ilgumu;
samērot telpas izmērus (tilpumu) ar paredzamo skolēnu skaitu.
4. Veselības inspekcija:
4.1. atgādina, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2023. gada 22. augusta noteikumu Nr. 474 "Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe, pirmā palīdzība un drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos" punktā Nr. 6.19. noteikto, izglītojamiem kašķa un pedikulozes pazīmju pārbaude jāveic ne retāk kā reizi mācību gadā - ieteicams pirmā semestra pirmajā mēnesī;
4.2. aicina ievērot Ministru kabineta 2013. gada 17. septembra noteikumu Nr. 890 "Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu" 13. un 14. punktos noteiktās prasības un Ministru kabineta 2002. gada 27. decembra noteikumu Nr. 610 “Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālas vidējās izglītības programmas” 6. punktā noteikto prasību, kas attiecināma uz infekcijas slimību izplatību ierobežošanu izglītības iestādē.
5. Kontroles laikā Pamatskolā netiek konstatētas vērtēto normatīvo aktu prasību neatbilstības.

UZDOTS:

Nr. p.k.	Veicamais pasākums	Atbildīgais par izpildi	Izpildes termiņš
1.	Ar kontroles aktu iepazīstināt Andreja Eglīša Ļaudonaspamatskolas direktoru Gunti Lazdu.	Diāna Strode	07.05.2026

Kontroles akta veidlapas:

Veidlapu apzīmējumi	Lapu skaits
SI	3
S	7

Piezīmes

Kontrolei patērētais laiks: 2 h 55 min

Ar kontroli saistītajām darbībām patērētais laiks: 0 h

Kontroles laikā veiktās darbības, sastādītie un/vai kontroles aktam pievienotie dokumenti uz 0 lp.:

Objekta pārstāvja piezīmes: NAV

Kontrolē piedalījās:

Veselības inspekcijas amatpersona/ -as:

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.

1. Vadošā inspicējošā amatpersona Vecākais inspektors sabiedrības veselības jomā Evita Dmitrijeva

(paraksts)

1. Objekta pārstāvis Andreja Eglīša Ļaudonas pamatskolas saimniecības pārzine Diāna Strode

(paraksts)

"Ar Kontroles aktu iepazinos un to saņēmu. Konstatētās neatbilstības un izpildes termiņi izskaidroti. Par novērsto neatbilstību paziņošanas iespējām ir sniegta informācija": Andreja Eglīša Ļaudonas pamatskolas saimniecības pārzine Diāna Strode

(paraksts)

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.