Prasības Higiēnas prasības internātiem (pielikums TKL - S)
Kontrolējamais objekts Andreja Eglīša Ļaudonas pamatskola
2026. gada 07. maijs

Vērtējums:	**Skaidrojumi:**
„A” - atbilst normatīvo aktu prasībām „B” - neatbilst normatīvo aktu prasībām, bet tas būtiski neietekmē bērnu attīstībai optimālu vidi un nerada riskus bērnu veselībai „C” - neatbilst normatīvo aktu prasībām un var būtiski ietekmēt bērnu attīstībai optimālu vidi un radīt riskus bērnu veselībai „ – ” - prasība nav vērtēta attiecīgajā objektā „ X ” - prasība nav paredzēta attiecīgajā objektā	1. MK 610/27.12.2002. - Ministru kabineta 27.12 2002. noteikumi Nr. 610 „Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas” 2. MK 693/19.10.2021. – Ministru kabineta 19.10.2021. noteikumi Nr.693 “Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs LBN 200-21" 3. MK 137/11.04.2000. – MK 11.04.2000. noteikumi Nr.137 “Higiēnas prasības dienesta viesnīcām” * MK 27.12.2002. noteikumu Nr. 610 72. punkts nosaka, ka noteikumu 18., 39.punktā noteiktās prasības attiecībā uz ventilācijas ierīkošanu tualetēs un dušas telpās ir obligātas jaunbūvējamām un rekonstruējamām iestādēm.

Nr. p.k.	**Vispārīgās ziņas par objektu/ objekta raksturojums**	**Konstatēts**

Normatīvo aktu prasību vertējums

Nr. p.k.	**Prasība**	**Vērtējums**	**Normatīvā akta/ Līguma**		**Neatbilstības novēršanas termiņš**
			numurs/ datums	**pants, daļa, punkts**	
1.	Internātā ir telpu grupas: guļamtelpas, dušas telpas, tualetes	A	MK610 / 27.12.2002	65., 73.	
Konstatēts: ir ierīkotas 6 guļamtelpas/ dzīvojamās istabas, tualetes un dušas telpas meitenēm un zēniem					
2.	Ir sadzīves , mācību, atpūtas/ rotaļu telpas/ vietas vai nodrošināta šo pakalpojuma pieejamība	A	MK610 / 27.12.2002	65., 66., 73.	
Konstatēts: ir ierīkota atpūta telpa un sadzīves (virtuves) telpa					
3.	Telpu apdarei un aprīkojumam izmantoti viegli tīrāmi un dezinficējami materiāli	A	MK610 / 27.12.2002	26., 73.	
Konstatēts: ir izmantoti viegli tīrāmi, dezinficējami materiāli					
4.	Telpu gaisa temperatūra atbilst prasībām	A	MK610 / 27.12.2002	2.pielik.	
Konstatēts: novērtējot subjektīvi, gaisa temperatūra telpās ir atbilstoša					
5.	Iekārtotas atsevišķas guļamtelpas meitenēm un zēniem	A	MK610 / 27.12.2002	68.	
Konstatēts: ir iekārtotas atsevišķas guļamtelpas meitenēm un zēniem					
5.1.	Guļamtelpās ir gultas, nodrošināta iespēja glabāt virsdrēbes, veļu, personīgās lietas	A	MK610 / 27.12.2002	67.	
Konstatēts: guļamtelpās ir gultas, nodrošināta iespēja glabāt virsdrēbes, veļu, personīgās lietas skapjos un skapīšos, kā arī guļamtelpās izvietoti rakstāmgaldi					
5.2.	Vienam izglītojamam platība guļamtelpā vismaz 4 m²	A	MK610 / 27.12.2002	68., 73.	
Konstatēts: novērtējot vizuāli, platība guļamtelpās atbilstoša (kontroles laikā netiek sniegta informācija					

par telpu platību, istabās izmitina no 1 līdz 4 izgglītojamiem))					
6.	Ierīkotas tualetes atbilstoši prasībām	A	MK610 / 27.12.2002, MK693/19. 10.2021	69., 109.	
Konstatēts: ierīkotas atsevišķas tualetes meitenēm un zēniem					
6.2.	sanitāro iekārtu skaits, ja internātā ir vairāk par 6 meitenēm un 6 zēniem: viena mazgātne un viens tualetes pods uz 10 bērniem, viena dušas iekārta uz 15 bērniem	A	MK610 / 27.12.2002, MK137/11. 04.2000, MK693/19. 10.2021	69., 1.pielik. , 109.	
Konstatēts: internāts paredzēts 16 - 20 izglītojamiem; ir ierīkotas atsevišķas tualetes meitenēm un zēniem, katrā tualetē ierīkoti 2 klozetpodi un 2 roku mazgātnes; ierīkotas atsevišķas dušas meitenēm un zēniem - katrā pa vienai dušas ierīcei					
6.3.	nodrošināta aukstā un karstā ūdens padeve	A	MK610 / 27.12.2002	37., 69., 73.	
Konstatēts: aukstā ūdens padeve tiek nodrošināta no Ļaudonas ciema ūdensapgādes sistēmas Avotu ielā, karstā ūdens padeve tiek nodrošināta no apkures sistēmas vai saules baterijām, vai elektriskā ūdens sildītāja					
6.4.	sanitāro iekārtu skaits, ja internātā ir ne vairāk kā 6 zēni un 6 meitenes: viena mazgātne, viens tualetes pods un dušas iekārta uz 6 bērniem	A	MK610 / 27.12.2002	69.	
Konstatēts: internāts paredzēts 16 - 20 izglītojamiem; ir ierīkotas atsevišķas tualetes meitenēm un zēniem, katrā tualetē ierīkoti 2 klozetpodi un 2 roku mazgātnes; ierīkotas atsevišķas dušas meitenēm un zēniem - katrā pa vienai dušas ierīcei					
7.	Tualetē ir tualetes papīrs vai salvetes, šķidrās ziepes/ cits roku mazgāšanas līdzeklis, roku žāvēšanas ierīce vai susināšanas līdzekļi	A	MK610 / 27.12.2002	29.	
Konstatēts: tualetēs nodrošināts tualetes papīrs, ziepes un vienreizējās lietošanas papīra salvetes; izmanto arī individuālos auduma dvieļus					
8.	Tualetē un dušas telpā ierīkota mehāniskā vilkmes/ pieplūdes ventilācija*. Tā ir darba kārtībā	A	MK610 / 27.12.2002	39., 72.	
Konstatēts: internāta tualetēs un dušas telpās ir ierīkota mehāniskā vilkmes ventilācija, kas kontroles laikā ir darba kārtībā					
9.	Internāta telpas un to iekārtas ir tīras un darba kārtībā	A	MK610 / 27.12.2002	46.	
Konstatēts: internāta telpas un to aprīkojums ir tīras, iekārtas darbojas, mēbeles ir stabilas un nav bojātas					
10.	Tualetes un dušas telpām lieto atsevišķu uzkopšanas inventāru, to aizliegts izmantot citu telpu uzkopšanai	A	MK610 / 27.12.2002	48.	
Konstatēts: tualetēm un dušas telpām lieto atsevišķu uzkopšanas inventāru, tas ir identificējams un tiek uzglabāts atsevišķi, nenonāk saskarē ar citu telpu uzkopšanas inventāru un to kontroles laikā neizmanto citu telpu uzkopšanai					
11.	Dezinfekcijas līdzekļus izmanto atbilstoši lietošanas instrukcijai, tos uzglabā īpaši paredzētā vietā	A	MK610 / 27.12.2002	49.	
Konstatēts: dezinfekcijai izmanto izsmidzināmu un gatavu lietošanai dezinfekcijas līdzekli "SealDEZ", dezinfekcijas līdzekli izmanto atbilstoši lietošanas instrukcijas nosacījumiem, uzglabā slēgtā skapī					
12.	Telpu un iekārtu uzkopšanu veic saskaņā ar izstrādāto plānu	A	MK610 / 27.12.2002	46., 47.	
Konstatēts: ir izstrādāts telpu uzkopšanas un dezinfekcijas plāns: tajā iekļautas visas telpas, to aprīkojums, uzkopšanas biežums atbilst prasībās noteiktajam, ir norādīts izmantojamais dezinfekcijas līdzeklis - internāta telpu un iekārtu uzkopšanu veic saskaņā ar izstrādāto uzkopšanas un dezinfekcijas plāns					
13.	Mākslīgā apgaismojuma līmenis telpās atbilst prasībām. Apgaismes armatūra nodrošina gaismas izkliedi, gaismas plūsmas	A	MK610 / 27.12.2002	44., 3.pielik.	

	vienmērību un nepārtrauktību				
Konstatēts: mākslīgā apgaismojuma līmenis internāta telpās atbilst prasībām; apgaismes armatūra nodrošina gaismas izkliedi, gaismas plūsmas vienmērību un nepārtrauktību					