Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE
Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002; tālr.: 67209650, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Rīga
(izdošanas vieta)
01.08.2024.
(datums)

SIA "ĶĪPSALAS PELDBASEINS"
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Reģistrācijas numurs 50003510191
(juridiskās personas reģistrācijas numurs)
Ķīpsalas iela 5, Rīga, LV-1048
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

PĀRBAUDES AKTS Nr. 22/8-3.8/955

2024.gada 30.jūlijā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk –VUGD)
(pārbaudes datums (-i))

Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors virsleitnants Aivis Zeiza
(amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)

piedaloties SIA "ĶĪPSALAS PELDBASEINS" saimnieciskās daļas vadītājam Mārtiņam Valbaham
(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds)

veica SIA "ĶĪPSALAS PELDBASEINS" ēkas telpu un teritorijas Ķīpsalas ielā 5, Rīgā (turpmāk – Objekts)
(objekta nosaukums, adrese)

neplānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli.
(ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā)

Pārbaudes gaitā:

1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaužu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde:

Nr. p.k.	Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs	Novērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)	Nenovērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)
1	2	3	4
1.	VUGD Rīgas reģiona pārvaldes 2019.gada 7.marta Pārbaudes akts Nr.22/8.5-3.8.1-1	1.;2.;3.;4.	Nav.
2.	VUGD Rīgas reģiona pārvaldes 2023.gada 13.oktobra Pārbaudes akts Nr.22/8-3.8/1202	1.;2.;3.;4.;5.;7.; 8.	6.

2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi:

Nr. p.k.	Konstatētie pārkāpumi	Pamatojums (normatīvā akta nosaukums un punkts)	Pārkāpuma novēršanas termiņš
1	2	3	4

1.	Objekta automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas (turpmāk - AUATSS) manuālās tālvadības iedarbināšanas ierīces daļēji nodrošinātas ar paskaidrojošo uzrakstu un apzīmētas ar Ugunsdrošības noteikumu 1.pielikuma 4.6.zīmi (nav apzīmētas jaunuzstādītās AUATSS manuālās tālvadības iedarbināšanas ierīces).	Ugunsdrošības noteikumu 136.punkts.	01.09.2024.
2.	Objekta būvdarbu laikā, nepārtraucot objekta ekspluatāciju nav nodrošināti kompensējoši ugunsdrošības pasākumi objektā, kā arī kompensējošie ugunsdrošības pasākumi nav norādīti objekta ugunsdrošības instrukcijā.	Ugunsdrošības noteikumu 42.punkts.	15.08.2024.
3.	Objekta evakuācijas plānos daļēji norādītas AUATSS manuālo tālvadības iedarbināšanas ierīču atrašanās vietas (nav norādītas jaunuzstādīto AUATSS manuālās tālvadības iedarbināšanas ierīču atrašanās vietas).	Ugunsdrošības noteikumu 231.6.apakšpunkts.	01.09.2024.

3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:

Pārbaudes akta konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi izskaidroti un to novēršanas termiņi saskaņoti pārbaudes laikā. Pārbaudes akts nosūtīts uz e-pastu: martins@baseins.eu un renars.kleins@rtu.lv.

Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklausot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītajā termiņā.

Brīdinājums par pārbaudes akta piespiedu izpildi

VUGD Rīgas reģiona pārvalde aicina adresātu labprātīgi izpildīt pārbaudes aktu, novēršot konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā.

VUGD Rīgas reģiona pārvalde brīdina, ja adresāts nebūs labprātīgi izpildījis pārbaudes aktu (novērsis konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā), VUGD Rīgas reģiona pārvalde var uzsākt pārbaudes akta izpildi piespiedu kārtā.

Piespiedu izpilde var tikt uzsākta nākamajā darbdienā pēc pēdējā labprātīgai izpildei noteiktā termiņa beigām. Par pārbaudes akta piespiedu izpildes līdzekli tiks izvēlēta piespiedu nauda. Pārbaudes akta piespiedu izpildes izmaksas tiks uzliktas adresātam.

Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

VUGD Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002.

(amatpersonas amats un adrese)

Pārbaudi veica:

Aivis Zeiza

(amatpersonas vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ar pārbaudes akta saturu iepazinos un vienu eksemplāru saņēmu:

_____

(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds, paraksts vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu)

20__.gada ___. _____

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU