Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, tālrunis: 67081600, e-pasts: vi@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

Veselības inspekcijas Latgales kontroles nodaļa
Lielā Dārza iela 60/62-4.korpuss, Daugavpils, Latvija, LV-5417
tālr. 65424547, 65429529, latgale@vi.gov.lv

KONTROLES AKTS Nr. 00538124

2024. gada 28. novembris Rēzekne

Kontrole
sākta: 2024. gada 28. novembris plkst.10:00

Kontrole
beigta: 2024. gada 29. novembris plkst.10:00

Kontroles veids plānveida

Objekts **Rēzeknes 3.pamatskola, 18. novembra iela 33, Rēzekne, Latvija, LV-4601, tālr. 64622654**

Juridiskā persona Rēzeknes valstspilsētas domes Izglītības pārvalde, reģ.nr. 90000025446, Atbrīvošanas aleja 91, Rēzekne, Latvija

Atbildīgā persona Direktore, Kristīne Ustinova, tālr. 64622654, 29218573

Slēdziens
- objekts atbilst kontroles aktā vērtēto normatīvo aktu prasībām, tomēr konstatētas neatbilstības atsevišķu prasību izpildē

Kontrole tiek veikta pamatojoties uz Ministru kabineta 2019.gada 9.jūlija noteikumiem Nr.309 „Veselības inspekcijas nolikums" un:
- Epidemioloģiskās drošības likumu

un izmantojot inspicēšanas procedūru/-as:
- KR.7.1-P.01-v4 "Inspekcijas/kontroles veikšana"
- KR.7.1-SABVES-P.05-v3 "Kārtība, kādā veic kontroles pirmsskolas izglītības iestādēs, vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēs"

KONSTATĒTS:
Kontroles laikā izvērtēta Rēzeknes 3. pamatskolas (turpmāk - Skola) atbilstība Ministru kabineta 27.12.2002. noteikumu Nr.610 „Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas" (Noteikumi Nr.610), Ministru kabineta 24.07.2018. noteikumu Nr. 447 „Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, un obligāto veselības pārbaužu veikšanas kārtību" un citu Iestādei saistošu normatīvo aktu prasībām, kuru prasību izpildes apraksti norādīti šī kontroles akta S tipveida kontroles lapās.
Kontrolē piedalījās Skolas direktore Kristīne Ustinova.
1. KONSTATĒTS:
1.1. Inspekcijai uzrāda aktualizētu pašnovērtējuma anketu par telpu platībām 2024./2025. m.g., kur mācību kabinetā telpu platība neatbilst prasībām divās mācību telpās: 18.telpā, mājturības kabinets (9c klase) – uz vienu izglītojamo ir 2,3 m2 un 37.telpā (1b klase) - uz 1 izglītojamo ir 1,7 m2 (mācību telpas platība 49 m2, mācās 29 izglītojamie), vienlaikus gaisa kvalitātes vidējais rādītājs pārsniedz 1000ppm, tas ir 37.kab. vidējais rādītājs `~1700 ppm, 18.telpā CO2 mērītājs nav uzstādīts, pēc sniegtās informācijas ir paredzēts līdz 2025. gada 06. janvārim 1b klases izglītojamiem samainīt mācību telpu, pārvietot bērnus uz citu telpu ar lielāku platību, mājturības kabinetā veikt lielo klašu grupu pārdali, dalīt 3 grupās.

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.

Skolas direktore paskaidro, ka 2023./2024.m.g. 50.telpā (matemātikas kab.) mācījās 27 skolēni līdz ar to uz 1 izglītojamo nebija atbilstoša platība, bet šajā mācību gadā ir samazinājies šajā klasē skolēnu skaits uz 25 skolēniem, platība tiek ievērota, bet 2024./2025.m.g. ir jauna neatbilstība citā mācību telpā - 37.telpa (1b klase) sakarā ar to, ka 1b klasē mācās visi bērni pēc vispārējās programmas, bet 1a klasē tikai bērni pēc speciālās programmas,

1.2. Vēdināšanu klašu telpās nodrošināta starpbrīžos, gaiteņos notiek stundu laikā caur logiem, tos iespējams ērti atvērt. Skolas telpās uzstādīti 18 CO2 mērītāji, kuri kontroles laikā darbojas, mērījumi no 663 ppm – 1749 ppm. Izvērtējot Sistēmā (https://co2.mesh.lv) apskatāmos datus, kas ir attēloti grafiski, var novērot, ka dati ir mainīgi, kas liecina par to, ka telpu vedināšana notiek. Tomēr atsevišķos mācību kabinetos stundu laikā tiek pārsniegts 1000 PPM līmenis, atsevišķos brīžos pat pārsniedzot 2000 PPM, kabinetā Nr.37 vidējais CO2 līmenis ~1700 PPM.

1.3. Vairākos kabinetos pamatskolas klasēs ir viena izmēra mēbeles: 33.., 23., 24., 25., 26., 48., 50., 51., 55.kab., mēbeles nav marķētas.

1.4. Zēnu darbnīcās izlietnē tek aukstais un karstais ūdens no atsevišķiem krāniem, nav sajaucējkrāna, izglītojamie izmanto izlietni roku mazgāšanai.

2. REKOMENDĀCIJA:

2.1. Lai nodrošinātu pietiekamu gaisa apmaiņu un CO2 līmeņa pazemināšanos iekštelpu gaisā, ieteicams:

• vēdināt mācību telpu pēc katras mācību stundas vismaz 10 minūtes (ziemā – vismaz 5 minūtes);
• atvērt vēdināšanai paredzētos logus pilnībā, nevis tikai pasīvajā vēdināšanas režīmā;
• nodrošināt un sekot līdzi tam, lai starpbrīžos izglītojamie pamestu mācību telpu;
• vēdināt gaiteni, atpūtas un rekreācijas telpu pēc katra starpbrīža vismaz 10–20 minūtes (ziemā – vismaz 5 minūtes);
• palielināt vēdināšanas biežumu un ilgumu;
• samērot telpas izmērus (tilpumu) ar paredzamo skolēnu skaitu;
• lemt par inženiertehnisku risinājumu - ventilācijas un gaisa apmaiņas sistēmu uzlabošanu/ierīkošanu.

2.2. Iespējamie risinājumi pieļaujamā skolēnu skaita nodrošināšanai atbilstoši telpu platībai:

- Rotēt klasi uz citām telpām;
- Dalīt klasi divās daļās;
- Turpmāk uzņemt skolēnus atbilstoši pieļaujamajam skolēnu skaitam, neuzņemt papildus skolēnus klasēs, ja skolēnu skaits nav atbilstošs telpu platībai.

2.3. Jau esošajām mēbelēm ieteicams veikt krēslu un galdu marķēšanu, pamatskolā kabinetus aprīkot ar 2-3 izmēru krēsliem un galdiem (vai nu fiksēta izmēra, vai regulējami), pamatojoties uz vidējiem statistiskajiem antropometriskajiem rādītājiem skolēniem katrā vecuma grupā, vadīties no vadlīnijām „Ergonomikas principi izglītības iestādēm".

3. INFORMĀCIJAI:

3.1.Inspekcija atgādina un aicina turpmāk ievērot Ministru kabineta 05.01.1999. noteikumu Nr.7 "Infekcijas slimību reģistrācijas kārtība" 7.3 punktā noteikto, ka izglītības iestādes vadītājs nodrošina informācijas sniegšanu telefoniski SPKC attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologam, ja viņam radušās aizdomas par grupveida saslimšanu (iestādē ir divas (vai vairāk) personas ar šādām infekcijas slimības pazīmēm — caureja, vemšana, ādas, gļotādas vai acu ābolu dzelte, paaugstināta ķermeņa temperatūra, izsitumi vai citi ādas bojājumi). Kā arī, ja diviem vai vairākiem bērniem konstatētas akūtas elpceļu infekcijas pazīmes un ir radušās aizdomas par grupveida saslimšanu, iestāde nodrošina informācijas sniegšanu telefoniski SPKC attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologam. Kontaktus saziņai skatīt https://spkc.gov.lv/lv/kontakti/darbinieku-kontakti/;

3.2. Iepazīties ar Inspekcijas un SPKC izstrādātajām rekomendācijām "Rekomendācijas izglītības iestādēm (t.sk. bērnudārziem) un to dienesta viesnīcām par Legionella baktēriju izplatības samazināšanai". Informācija atrodama Veselības inspekcijas mājas lapā sadaļā Darbības jomas/Sabiedrības veselība/Bērnu uzraudzības un izglītības iestādes (skatīt linku: https://www.vi.gov.lv/lv/bernu-uzraudzibas-un-izglitibas-iestades).

3.3. Izdoti Ministru kabineta 22.08.2023.noteikumi Nr.474 "Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe, pirmā palīdzība un drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos".

4. SECINĀJUMI:

4.1. Inspekcija secina, ka Skola atbilst kontroles aktā vērtēto normatīvo aktu prasībām, tomēr konstatētas neatbilstības atsevišķu prasību izpildē, kas norādītas tipveida kontroles lapās S 23., 30.punktā.
Skola tika apsekota 28.11.2024., kontroles akts sagatavots 28. un .29.11.2024.

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.

Kontroles akts parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, un nosūtīts uz e-pastu: 3vsk@rezekne.lv

Tipveida kontroles lapās konstatētās neatbilstības:

Nr. p.k.	Kontroles lapa	Neatbilstība
1.	S.23.	Zēnu darbnīcās izlietnē tek aukstais un karstais ūdens no atsevišķiem krāniem, nav sajaucējkrāna, izglītojamie izmanto izlietni roku mazgāšanai.
2.	S.30.	Inspekcijai uzrāda aktualizētu pašnovērtējuma anketu par telpu platībām 2024./2025. m.g., kur mācību kabinetā telpu platība neatbilst prasībām divās mācību telpās: 18.telpā, mājturības kabinets (9c klase) – uz vienu izglītojamo ir 2,3 m2 un 37.telpā (1b klase) - uz 1 izglītojamo ir 1,7 m2 (mācību telpas platība 49 m2, mācās 29 izglītojamie),vienlaikus gaisa kvalitātes vidējais rādītājs pārsniedz 1000ppm, tas ir 37.kab. vidējais rādītājs `~1700 ppm, 18.telpā CO2 mērītājs nav uzstādīts. Pēc sniegtās informācijas ir paredzēts līdz 2025. gada 06. janvārim 1b klases izglītojamiem samainīt mācību telpu, pārvietot bērnus uz citu telpu ar lielāku platību, mājturības kabinetā veikt lielo klašu grupu pārdali, dalīt 3 grupās.

UZDOTS:

Nr. p.k.	Veicamais pasākums	Atbildīgais par izpildi	Izpildes termiņš
1.	Uzdots rakstveidā norādītajos izpildes termiņos iesniegt Veselības inspekcijā informāciju par kontroles aktā uzdoto veicamo pasākumu izpildi, sūtot uz e-pastu:latgale@vi.gov.lv.	Kristīne Ustinova	06.01.2025

Kontroles akta veidlapas:

Veidlapu apzīmējumi	Lapu skaits
S	7

Piezīmes

Kontrolei patērētais laiks: 5 h 15 min

Ar kontroli saistītajām darbībām patērētais laiks: 0 h

Kontroles laikā veiktās darbības, sastādītie un/vai kontroles aktam pievienotie dokumenti uz 0 lp.:

Objekta pārstāvja piezīmes: NAV

Kontrolē piedalījās:

Veselības inspekcijas amatpersona/ -as:

1. Vadošā inspicējošā amatpersona Inspektore sabiedrības veselības jomā Inga Auzāne

_____
(paraksts)

1. Objekta pārstāvis Direktore Kristīne Ustinova

(paraksts)

“Ar Kontroles aktu iepazinos un to saņēmu. Konstatētās neatbilstības un izpildes termiņi izskaidroti. Par novērsto neatbilstību paziņošanas iespējām ir sniegta informācija”: Direktore Kristīne Ustinova

(paraksts)

”Veselības inspekcijas tīmekļa vietnē www.vi.gov.lv sadaļā E-pakalpojumi var iepazīties ar E-pakalpojumu sarakstu.”

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.