Veselības inspekcija

Talejas iela 1, Rīga, LV-1026, tālrunis: 67081600, e-adrese, e-pasts: pasts@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

Veselības inspekcijas Latgales kontroles nodaļa
Lielā Dārza iela 60/62-4.korpuss, Daugavpils, Latvija, LV-5417
tālr. 65424547, 65429529, latgale@vi.gov.lv

KONTROLES AKTS Nr. 00172626

2026. gada 24. aprīlis Jēkabpils, Jēkabpils nov.

Kontrole
sākta: 2026. gada 23. aprīlis plkst.11:00

Kontrole
beigta: 2026. gada 24. aprīlis plkst.14:30

Kontroles veids plānveida

Objekts **Jēkabpils 3.vidusskola, Slimnīcas iela 5, Jēkabpils, Jēkabpils nov., Latvija, tālr. 65230833, 29533098**

Juridiskā persona Jēkabpils novada pašvaldība, reģ.nr. 90000024205, Brīvības iela 120, Jēkabpils, Jēkabpils nov., Latvija, 5201, tālr. 65230135

Atbildīgā persona Direktore, Ligita Ašnevica, tālr. 65230833, 29533098

Slēdziens
- objekts atbilst kontroles aktā vērtēto normatīvo aktu prasībām, tomēr konstatētas neatbilstības atsevišķu prasību izpildē

Kontrole tiek veikta pamatojoties uz Ministru kabineta 2019.gada 9.jūlija noteikumiem Nr.309 „Veselības inspekcijas nolikums" un:
- Epidemioloģiskās drošības likumu

un izmantojot inspicēšanas procedūru/-as:
- KR.7.1-P.01-v4 "Inspekcijas/kontroles veikšana"
- KR.7.1-SABVES-P.05-v3 "Kārtība, kādā veic kontroles pirmsskolas izglītības iestādēs, vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēs"

KONSTATĒTS:
Veikta plānveida kontrole, kuras laikā izvērtēta Jēkabpils 3. vidusskolas atbilstība Ministru kabineta 2002.gada 27. decembra noteikumiem Nr.610 "Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas" un Ministru kabineta 2018.gada 24.jūlija noteikumu Nr. 447 „Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, un obligāto veselības pārbaužu veikšanas kārtību" un citu iestādei saistošu normatīvo aktu prasībām, kuru prasību izpildes apraksti norādīti šī kontroles akta S, SI tipveida kontroles lapās.
Kontrolē piedalījās Jēkabpils 3. vidusskolas medicīnas māsa Natālija Gulbe.
1. KONSTATĒTS:
1.1. Skolas telpas profesionālās ievirzes izglītības īstenošanai izmanto Jēkabpils sporta skola.
1.2. Kontroles laikā uzrāda aktualizētu Inspekcijas pašnovērtējuma anketu par telpu platībām 2025./2026.m.g. (sk.pielikumā).
Papildus S TKL 30.punktā minētajam par telpu platību Inspekcija konstatē, ka Iestādes pašnovērtējuma anketā norādīts, ka platība viena izglītojamā vietai neatbilst Noteikumu Nr.610 prasībām, kā arī papildus S TKL 38.punktā norādītajām telpās ar neatbilstošu platību izvērtēta CO2 koncentrācija:
2.kab. dator klase – kontroles laikā 673 PPM, co2.mesh.lv dati liecina, ka vidējā CO2 koncentrācija ir

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.

672 PPM, redzams, ka telpa katru starpbrīdi tiek atbilstoši vēdināta, telpu platība nav atbilstoša skolēnu skaitam – 2.13 m2 uz vienu izglītojamo;
5.kab. matemātika – kontroles laikā 511 PPM, co2.mesh.lv dati liecina, ka vidējā CO2 koncentrācija ir 583 PPM, redzams, ka telpa katru starpbrīdi tiek atbilstoši vēdināta, telpu platība nav atbilstoša skolēnu skaitam – 1.6 m2 uz vienu izglītojamo;
7.kab. dator klase – kontroles laikā 1184 PPM, co2.mesh.lv dati liecina, ka vidējā CO2 koncentrācija ir 896 PPM, redzams, ka telpa katru starpbrīdi tiek atbilstoši vēdināta, telpu platība nav atbilstoša skolēnu skaitam – 2.06 m2 uz vienu izglītojamo;
9.kab. vēsture – kontroles laikā 1057 PPM, co2.mesh.lv dati liecina, ka vidējā CO2 koncentrācija ir 929 PPM, redzams, ka telpa katru starpbrīdi tiek atbilstoši vēdināta, telpu platība nav atbilstoša skolēnu skaitam – 1.6 m2 uz vienu izglītojamo;
12.kab. latviešu val. – kontroles laikā 1264 PPM, co2.mesh.lv dati liecina, ka vidējā CO2 koncentrācija ir 854 PPM, redzams, ka telpa katru starpbrīdi tiek atbilstoši vēdināta, telpu platība nav atbilstoša skolēnu skaitam - 1.59 m2 uz vienu izglītojamo;
Kontroles laikā izvērtējot anketā norādīto konstatēts, ka kabinetā - 15.kab. latviešu val., ņemot vērā 10% telpas platības nobīdi, atbilst noteikumu prasībām. Kontroles laikā norāda, ka ir būtiski samazināts to mācību kabinetu skaits, kuros ir neatbilstoša platība, šajā mācību gadā atsevišķos kabinetos ir neatbilstoša telpu platība, jo 6.a, 6.b klasēs ir 27 skolēni. Nakamajā mācību gadā paredzēts izveidot trīs klašu komplektus, kas novērsīs telpu platības netabilstības.
1.3. Skolas telpās izvietoti 31 CO2 koncentrācijas mērītāji, kuru rādījumi kontroles laikā ir no 473 līdz 2185. Kontroles laikā novērots, ka klases starpbrīžos tiek vēdinātas, skolēni uzturas gaiteņos. Izvērtējot Sistēmā (https://co2.mesh.lv) apskatāmos datus, kas pieejami, kas ir attēloti grafiski, var novērot, ka dati ir mainīgi, kas liecina par to, ka telpu vedināšana notiek. Tomēr atsevišķos mācību kabinetos stundu laikā tiek pārsniegts 1000 PPM līmenis, atsevišķos gadījumos dažādās klasēs sniedzot pat 2000 PPM.
2. REKOMENDĀCIJAS:
2.1. Lai nodrošinātu pietiekamu gaisa apmaiņu un CO2 līmeņa pazemināšanos iekštelpu gaisā, ieteicams:
• vēdināt mācību telpu pēc katras mācību stundas vismaz 10 minūtes (ziemā – vismaz 5 minūtes);
• atvērt vēdināšanai paredzētos logus pilnībā, nevis tikai pasīvajā vēdināšanas režīmā;
• nodrošināt un sekot līdzi tam, lai starpbrīžos izglītojamie pamestu mācību telpu;
• vēdināt gaiteni, atpūtas un rekreācijas telpu pēc katra starpbrīža vismaz 10–20 minūtes (ziemā – vismaz 5 minūtes);
• palielināt vēdināšanas biežumu un ilgumu;
• samērot telpas izmērus (tilpumu) ar paredzamo skolēnu skaitu;
• lemt par inženiertehnisku risinājumu - ventilācijas un gaisa apmaiņas sistēmu uzlabošanu/ierīkošanu.
2.2. Iespējamie risinājumi pieļaujamā skolēnu skaita nodrošināšanai atbilstoši telpu platībai:
- Rotēt klasi uz citām telpām;
- Dalīt klasi divās daļās;
- Turpmāk uzņemt skolēnus atbilstoši pieļaujamajam skolēnu skaitam, neuzņemt papildus skolēnus klasēs, ja skolēnu skaits nav atbilstošs telpu platībai.
3. INFORMĀCIJAI:
3.1. Turpināt ievērot Ministru kabineta 27.12.2002. noteikumos Nr.610 "Higiēnas prasības vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēm" noteiktās prasības.
3.2. Inspekcija atgādina un aicina turpmāk ievērot Ministru kabineta 05.01.1999. noteikumu Nr.7 “Infekcijas slimību reģistrācijas kārtība” 7.3 punktā noteikto, ka izglītības iestādes vadītājs nodrošina informācijas sniegšanu telefoniski SPKC attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologam, ja viņam radušās aizdomas par grupveida saslimšanu (iestādē ir divas (vai vairāk) personas ar šādām infekcijas slimības pazīmēm — caureja, vemšana, ādas, gļotādas vai acu ābolu dzelte, paaugstināta ķermeņa temperatūra, izsitumi vai citi ādas bojājumi). Kā arī, ja diviem vai vairākiem bērniem konstatētas akūtas elpceļu infekcijas pazīmes un ir radušās aizdomas par grupveida saslimšanu, iestāde nodrošina informācijas sniegšanu telefoniski SPKC attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologam. Kontaktus saziņai skatīt https://spkc.gov.lv/lv/kontakti/darbinieku-kontakti/.
3.3. Iepazīties ar vadlīnijām „Ergonomikas principi izglītības iestādēm” un "Vides kvalitāte un drošība skolās", kas izvietotas Veselības inspekcijas mājas lapā.
3.4. Iepazīties ar Inspekcijas un SPKC izstrādātajām rekomendācijām “Rekomendācijas izglītības iestādēm (t.sk. bērnudārziem) un to dienesta viesnīcām par Legionella baktēriju izplatības samazināšanai”. Informācija atrodama Veselības inspekcijas mājas lapā sadaļā Darbības

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.

jomas/Sabiedrības veselība/Bērnu uzraudzības un izglītības iestādes (skatīt linku: https://www.vi.gov.lv/lv/bernu-uzraudzibas-un-izglitibas-iestades).
3.5. Izglītības iestādes pārstāve tiek informēta par Ministru kabineta 22.08.2023.noteikumiem Nr.474 "Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe, pirmā palīdzība un drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos".
3.6. No 17.10.2024. ir spēkā grozījumi Noteikumos Nr.610:
- Papildināts ar 6^1 punktu - Lai nepieļautu infekcijas slimību izplatību izglītības iestādē, izglītojamais neapmeklē izglītības iestādi, ja viņam ir akūtas infekcijas slimības pazīmes (caureja, vemšana, ādas, gļotādas vai acu ābolu dzelte, paaugstināta ķermeņa temperatūra, infekciozas izcelsmes izsitumi).
- Papildināts 29. punkts - izglītības iestādē ir pieejamas higiēniskās paketes ar vismaz vidēju uzsūktspēju.
3.7. Ministru kabineta 2024.gada 16.jūlija noteikumi Nr. 481 "Ārējo automātisko defibrilatoru noteikumi" nosaka, ka prasības defibrilatoru uzstādīšanai izglītības iestādēs, kurās apgūst pamata, vispārējās vidējās un profesionālās vidējās izglītības programmas, tai skaitā profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēs, un interešu izglītības iestādēs, kuras atbilst šo noteikumu 2.1. un 2.2. apakšpunktā minētajām prasībām, stājas spēkā 2025. gada 1. septembrī; 2.2.punktā noteikts, ka vietās, kur maksimālais vienlaikus esošais cilvēku skaits ir līdz 700 cilvēkiem, īpašnieks vai valdītājs defibrilatoru uzstāda brīvprātīgi, ievērojot šajos noteikumos minētās prasības.
4. SECINĀJUMI:
4.1. Inspekcija secina, ka Iestāde atbilst kontroles aktā vērtēto normatīvo aktu prasībām, tomēr konstatētas neatbilstības atsevišķu prasību izpildē, kas norādītas tipveida kontroles lapās SI lapās 3. punktā, S lapās 28., 30. punktā.
Jēkabpils 3.vidusskola tika apsekota 23.04.2026., kontroles akts sagatavots 24.04.2026.
Kontroles akts parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, un nosūtīts un e-pastu: 3.vidusskola@3vsk.jekabpils.lv.

Tipveida kontroles lapās konstatētās neatbilstības:

Nr. p.k.	Kontroles lapa	Neatbilstība
1.	S.28.	Grīdas klātas ar linoleju, sienas krāsotas, gaiteņu grīdas flīzētas, tualetes, dušas telpas flīzētas, grīdas nav slidenas. Sākumskolas klašu korpusā pirmā stāva gaitenī linolejs vietām sakrokojies, ar spraugām, pastāv aizķeršanās risks. Veikt grīdas seguma remontu.
2.	S.30.	Mācību telpās platība vienam izglītojamajam nav nodrošināta atbilstoša - sk. kontroles akta konstatējošo sadaļu. Izglītojamajiem nodrošināt atbilstošu mācību telpu platību.
3.	SI.3.	Internāta meiteņu dušas telpās dušu kabīnēs jānomaina flīžu šuvojums, kas nomelnējis, sabojāts, un pret pelējumu jāapstrādā griesti dušu telpā.

Kontroles akta veidlapas:

Veidlapu apzīmējumi	Lapu skaits
SI	2
S	7

Piezīmes

Kontrolei patērētais laiks: 4 h 10 min

Ar kontroli saistītajām darbībām patērētais laiks: 0 h

Kontroles laikā veiktās darbības, sastādītie un/vai kontroles aktam pievienotie dokumenti uz 0 lp.:

Objekta pārstāvja piezīmes: NAV

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.

Kontrolē piedalījās:

Veselības inspekcijas amatpersona/ -as:

1. Vadošā inspicējošā amatpersona	Inspektors sabiedrības veselības jomā Sanita Nagle	_____ (paraksts)
1. Objekta pārstāvis	Direktore Ligita Ašnevica	_____ (paraksts)
"Ar Kontroles aktu iepazinos un to saņēmu. Konstatētās neatbilstības un izpildes termiņi izskaidroti. Par novērsto neatbilstību paziņošanas iespējām ir sniegta informācija":	Direktore Ligita Ašnevica	_____ (paraksts)

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.