Veselības inspekcija

Talejas iela 1, Rīga, LV-1026, tālrunis: 67081600, e-adrese, e-pasts: pasts@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

Veselības inspekcijas Vidzemes kontroles nodaļa
Rīgas iela 40, Valmiera, Valmieras nov., Latvija, LV-4201
tālr. 64281130, fakss 64281752, vidzeme@vi.gov.lv

KONTROLES AKTS Nr. 00184626

2026. gada 15. maijs Valmiera, Valmieras nov.

Kontrole
sākta: 2026. gada 12. maijs plkst.10:20

Kontrole
beigta: 2026. gada 15. maijs plkst.15:00

Kontroles veids plānveida

Objekts **Jauno Līderu vidusskola, Strautu iela 4, Līgatne, Cēsu nov., Latvija, LV-4110, tālr. 26361250**

Juridiskā persona Cēsu novada pašvaldība, reģ.nr. 90000031048, Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu nov., Latvija, tālr. 64124571

Atbildīgā persona vadītājas p.i., Saiva Vītola, tālr. 26361250

Slēdziens
- objekts atbilst kontroles aktā vērtēto normatīvo aktu prasībām, tomēr konstatētas neatbilstības atsevišķu prasību izpildē

Kontrole tiek veikta pamatojoties uz Ministru kabineta 2019.gada 9.jūlija noteikumiem Nr.309 „Veselības inspekcijas nolikums" un:
- Epidemioloģiskās drošības likumu

un izmantojot inspicēšanas procedūru/-as:
- KR.7.1-P.01-v4 "Inspekcijas/kontroles veikšana"
- KR.7.1-SABVES-P.05-v3 "Kārtība, kādā veic kontroles pirmsskolas izglītības iestādēs, vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēs"

KONSTATĒTS:
1. Jauno Līderu vidusskolā - Strautu iela 4, Līgatne, Cēsu novads 2026. gada 12. maijā veikta plānveida kontrole un 2026. gada 15. maijā aizpildīti kontroles dokumenti.
2. Jauno Līderu vidusskolai ar 2024. gada 1. septembri pievienota Līgatnes pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde Gaujas ielā 7, Līgatnē.
3. Iestādē 2x nedēļā ir vispārējās aprūpes māsa Viesturs Dumpis, reģistrēts Ārstniecības personu reģistrā ar identifikatoru 37130061200 līdz 09.06.2030. Iestāde ir nodrošināta ar pirmās palīdzības sniegšanas aptieciņām, tā ir nokomplektētas atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumu Nr.713 "Noteikumi par kārtību, kādā nodrošina apmācību pirmās palīdzības sniegšanā un pirmās palīdzības aptieciņas medicīnisko materiālu minimumu" prasībām.
4. Vidusskolas 11 mācību telpās ir izvietoti gaisa kvalitātes (CO_2) mērītāji, kontroles brīdī 1 no tiem nedarbojas. Gaisa kvalitātes rādījumi par laika periodu apskatāmi sistēmā https://co2.mesh.lv (turpmāk – Sistēma). Iestādē mehāniskā pieplūdes un vilkmes ventilācija nav ierīkota, telpas vēdina atverot logus. Kontroles laikā konstatēts, ka Iestāde ievēro prasībās noteikto vēdināšanu režīmu. Pirms kontroles izvērtējot Sistēmā apskatāmos datus, kas attēloti grafiski, konstatēts, ka CO_2 līmenis mācību telpās ir mainīgs un dažās mācību telpās paaugstinās virs Pasaules Veselības organizācijas rekomendācijās noteiktās robežas (1000 ppm). Kontroles brīdī mācību stundas begās CO2 rādītājs ir līdz 1135 ppm.

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.

Izvērtējot diagrammas pīķus un kritumus, secināts, ka mācību telpas vidusskolā starpbrīžos tiek vēdinātas, taču dažās telpās tiek vēdinātas nepietiekami. Ņemot vērā CO_2 mērījumu rezultātus, Veselības inspekcija rekomendē nodrošināt vidusskolas mācību telpās pietiekošu gaisa kvalitāti, veicot regulāru un pietiekamu (pilnībā atvērt mācību telpās logus, starpbrīžos mācību telpās neuzturas izglītojamie) telpu vēdināšanu, kā arī risināt jautājumu par ventilācijas sistēmas izbūvi, lai nodrošinātu labu gaisa kvalitāti telpās.
5. Plānveida kontrolē konstatētās neatbilstības, to novēršanas termiņš norādīts kontroles lapas S.28., S.30., S.39., S.40., S.56., S.59, BD.42., BD.63.2. punktos.

Tipveida kontroles lapās konstatētās neatbilstības:

Nr. p.k.	Kontroles lapa	Neatbilstība
1.	BD.42.	"Ežukiem" un "Pūčukiem" kopējā tualetes telpā (1.stāvā) ir 4 kozetpodi bērniem, tie izvietoti atsevišķās kabīnēs (šo tualeti izmanto 36 bērni). Tualetē nav nodrošināts 1 klozetpods uz astoņiem bērniem.
2.	BD.63.2.	M.Blockai veselības pārbaude veikta 30.04.2025.(ieraksts ģimenes ārsta atzinumā veidlapā Nr.027/u), periodiskā veselības pārbaude nav veikta savlaicīgi reizi gadā.
3.	S.28.	Zēnu un meiteņu ģērbtuvēs uz sportu un dušās bojāta sienu, griestu apdare, šajās telpās nepieciešams veikt remontu, lai uzturētu šīs telpas tīras un darba kārtībā. Iepriekšējā periodā pašvaldība nav piešķīrusi finansējumu šiem darbiem.
4.	S.30.	Platība viena izglītojamā vietai neatbilst sporta zālē klasēs, kurās ir vairāk par 16 bērniem (sporta zāle ir 132m2, 2. klasē 23 bērni, 5.74m2 bērnam). Nodrošināt atbilstošu prasībām sporta zāles platību vienam izglītojamā vietai 8m2.
5.	S.39.	Pārtikas blokā veikta pārbūve, kā rezultātā dabaszinību klase ir pārvietota citā telpā, kurā velkmes skapis nav.
6.	S.40.	Pārtikas blokā veikta pārbūve, kā rezultātā dabaszinību klase ir pārvietota citā telpā, kurā nav mehāniskā vilkmes un pieplūdes ventilācija. Neveikt laboratoriskos darbus ar ķīmiskām vielām mācību telpā līdz velkmes skapja ierīkošanai un mehāniskās ventilācijas izbūvei ķīmijas klasē.
7.	S.56.	Kontroles brīdī neuzrāda I.Elsei, V.Dumpim, U.Ērmanei, I.Šmitai, S.Vītolai, I.Eriņai izsniegtus ģimenes ārsta atzinumus (veidlapa Nr.027/u) par veikto veselības pārbaudi.
8.	S.59.	Kontroles brīdī neuzrāda dokumentētu informāciju par veikto kašķa un pedikulozes pārbaudi izglītojamiem.

UZDOTS:

Nr. p.k.	Veicamais pasākums	Atbildīgais par izpildi	Izpildes termiņš
1.	Lūdzam informēt Veselības inspekcijas Vidzemes kontroles nodaļu uz e-pastu: vidzeme@vi.gov.lv par uzdoto veicamo pasākumu S.56., S.59., BD.63.2. izpildi un informāciju par izmantoto grupas telpu un guļamtelpu platību pirmsskolā.	Saiva Vītola	29.05.2026

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.

Kontroles akta veidlapas:

Veidlapu apzīmējumi	Lapu skaits
BD	7
S	7

Piezīmes

Kontrolei patērētais laiks: 4 h 20 min

Ar kontroli saistītajām darbībām patērētais laiks: 0 h

Kontroles laikā veiktās darbības, sastādītie un/vai kontroles aktam pievienotie dokumenti uz 0 lp.:

Objekta pārstāvja piezīmes: NAV

Kontrolē piedalījās:

Veselības inspekcijas amatpersona/ -as:

1. Vadošā inspicējošā amatpersona Inspektors sabiedrības veselības jomā Indra Ieva Rozenberga

_____
(paraksts)

1. Objekta pārstāvis vadītājas p.i. Saiva Vītola

_____
(paraksts)

2. Objekta pārstāvis direktora vietniece saimnieciskajā darbā Aija Dzene

_____
(paraksts)

3. Objekta pārstāvis metodiķe PII Inese Vitenberga

_____
(paraksts)

"Ar Kontroles aktu iepazinos un to saņēmu. Konstatētās neatbilstības un izpildes termiņi izskaidroti. Par novērsto neatbilstību paziņošanas iespējām ir sniegta informācija": vadītājas p.i. Saiva Vītola

_____
(paraksts)

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.