Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE
Maskavas iela 3, Rīga, LV-1050; tālr.: 67075870; fakss: 67075812; e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Rīgā
(izdošanas vieta)

2016.gada 7. marts
(datums)

Bērnu un jauniešu basketbola skola "Rīga"
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģ. Nr. 90000013606
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Krišjāņa Barona iela 107, Rīga, LV-1012
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/8-3.10.1/21
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: Rīgas Sanatorijas internātpamatskolā nometnei „Meža skola 2" paredzētās telpas.
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Brīvības gatve 384a, Rīga.
3. Īpašnieks (valdītājs): Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments, Reģ. Nr. 90000013606, Krišjāņa Valdemāra ielā 5, Rīgā.
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: Diānas Kuzinas 2016.gada 9.februāra iesniegums Nr.b/n.
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Rīgas Sanatorijas internātpamatskolas "B" korpusā sporta zāles garderobes un "A" korpusā klase Nr.210A.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: Rīgas Sanatorijas internātpamatskolas ēkām nav veikti zibensaizsardzības ierīču pārbaudes mērījumi, kā rezultātā pārkāptas Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumu Nr. 82 „Ugunsdrošības noteikumi" 182.punkta prasības.
7. **Slēdziens:** Nometnei „Meža skola 2" paredzētās telpas, Brīvības gatve 384a , Rīgā, neatbilst ugunsdrošības prasībām.
8. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 "Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" 8.5.apakšpunkta prasībām.
(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)
9. Atzinumu paredzēts iesniegt Valsts izglītības satura centram.
(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas Reģiona pārvaldes priekšniekam, Maskavas ielā 3, Rīgā.
(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore — (amatpersona); (paraksts); D.Šaripo (v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu: _____ (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu); _____ (paraksts)

20____. gada ___. _____