VS54 - 16 - 11 - sd
03.03.2016.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDES
5.DAĻA
Slokas iela 66, Rīga, LV-1007; tālr.:67023551; fakss: 67458818; e-pasts: rrp5@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Rīgā
(izdošanas vieta)
2016.gada 3.marts
(datums)

Rīgas 54.vidusskola
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Reģistrācijas numurs 90000013606
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)
Baltā iela 22a, Rīga, LV-1055
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

PĀRBAUDES AKTS Nr. 22/8.4-6- 7

2016.gada 3.martā
(pārbaudes datums(-i))
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta

Rīgas reģiona pārvaldes 5.daļas Bolderājas posteņa komandieris leitnants Staņislavs Turoks
(amatpersonas(-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)

piedaloties Rīgas 54.vidusskolas direktora vietnieku Andreju Pogrebņaku
(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds)

veica Rīgas 54.vidusskolas telpu un teritorijas Baltā iela 22a, Rīgā (turpmāk – Objekts)
(objekta nosaukums, adrese)

plānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli.
(ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā)

Pārbaudes gaitā:

1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaužu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde:

Nr. p.k.	Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs	Novērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)	Nenovērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)
1	2	3	4
1.	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes 2014.gada 30.jūnijā Pārbaudes akts Nr. 22/8-181-854	3.	1.,2.

2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi:

Nr. p.k.	Konstatētie pārkāpumi	Pamatojums (normatīvā akta nosaukums un punkts)	Pārkāpuma novēršanas termiņš
1	2	3	4

1	2	3	4
1.	Telpās nav ierīkota ugunsgrēka un atklāšanas trauksmes signalizācija sistēma.	Latvijas Republikas Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumu Nr.82 "Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 6.p.7.apakšpunkts	2016.g 1.jūnijā
2.	Telpās nav ierīkota izziņošanas sistēma.	Ugunsdrošības noteikumi 6.p.1.apakšpunkts	2016.g 1.jūnijā
3.	Iztecēja pārbaudes termiņi zemējuma, zibens aizsardzības ierīču pārbaudes un elektroinstalācijas izolācijas pretestības mērījumus.	Ugunsdrošības noteikumi 182.punkts	2016.g 1.maijā
4.	Nav izstrādāts ventilācijas reģistrācijas žurnāls.	Ugunsdrošības noteikumi 189.punkts	2016.g 1.maijā
5.	Nav veikta civilas aizsardzības plāna precizēšana.	Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumu Nr.423 "Pašvaldības, komersanta un iestādes civilās aizsardzības plāna struktūra, tā izstrādāšanas un apstiprināšanas kārtība" 21.punkts	2016.g 1.jūnijā

3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:

Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības likuma 7.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklausot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītājā termiņā.

Par atbilstības ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasībām nenodrošināšanu valsts ugunsdrošības uzraudzības inspektora noteiktajā termiņā ir paredzēta administratīvā atbildība Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 179.panta otrajā daļā un 179.^{2} panta otrajā daļā.

Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam Maskavas ielā 3, Rīgā, LV – 1050.

(amatpersonas amats un adrese)

Pārbaudi veica:
Staņislavs Turoks
(amatpersonas vārds, uzvārds)

(paraksts)

Rīgas 54.vidusskolas direktora vietnieks saimnieciskajos jautājumos A.Pogrebņaks t. 26179363

Ar pārbaudes akta saturu iepazinos un vienu eksemplāru saņēmu:

(objekta atbildīgās personas, amats, vārds, uzvārds, paraksts, vai fiziskās personas vārds, uzvārds, vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu)

2016.gada 04. marts