Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE
Maskavas iela 3, Rīga, LV-1050; tālr.: 67075870; fakss: 67075812; e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Rīgā
(izdošanas vieta)

2016.gada 3. jūnijs
(datums)

Biedrība „Latvijas Mazpulki"
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģ. Nr. 40008002762
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Ezermalas iela 28-2, Rīga, LV-1014
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 2016-3.10.1/273
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: Rīgas Jāņa Poruka vidusskolā nometnei „Mežaparka ekonometne" paredzētās telpas.
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Lībekas iela 27, Rīga.
3. Īpašnieks (valdītājs): Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments, Reģ. Nr. 90000013606, Krišjāņa Valdemāra ielā 5, Rīgā.
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: Egitas Ķirsones 2016.gada 19.maija iesniegums Nr.b/n.
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Rīgas Jāņa Poruka vidusskolas 3.b.klase, 1.c.klase, 1.b.klase un 4.b.klase.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: Nav uzrādīts dokuments par novērstajām neatbilstībām, kuras ir konstatētas 2011.gada elektroinstalācijas izolācijas pretestības un zemējuma ierīču pārbaudes mērījumos, kā rezultātā pārkāptas Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumu Nr.82 „Ugunsdrošības noteikumi" 180.punkta prasības.
7. **Slēdziens:** Nometnei „Mežaparka ekonometne" paredzētās telpas, Lībekas ielā 27, Rīgā, neatbilst ugunsdrošības prasībām.
8. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 "Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" 8.5.apakšpunkta prasībām.
(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)
9. Atzinumu paredzēts iesniegt Valsts izglītības satura centram.
(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas Reģiona pārvaldes priekšniekam, Maskavas ielā 3, Rīgā.
(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore _____ D.Šaripo
(amatpersona) (paraksts) (v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu: _____ _____
(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) (paraksts)

20____. gada ___. _____