KOPIJA

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE

Maskavas iela 3, Rīga, LV-1050; tālr.: 67075870; fakss: 67075812, e-pasts rrp@vugd.gov.lv, www.vugd.gov.lv

Rīgā
(dokumenta sastādīšanas vieta)

2016.gada 4. februarī
(reģistrācijas datums)

Āgenskalna sākumskola
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģ. Nr.90000013606
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Kandavas iela 4/1
Rīga, LV-1083
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

PĀRBAUDES AKTS Nr. 22/8.4-6-4 .

2016.gada 28. janvārī
(pārbaudes datums(-i))

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
(VUGD amatpersonas(-u) amats, vārds, uzvārds)
Rīgas reģiona pārvaldes 5. daļas komandieris Dmitrijs Novikovs

kopā ar Āgenskalna sākumskolas direktora vietnieku saimnieciski Administratīvajā darbā Juri Dzeni

veica Āgenskalna sākumskolas telpu un teritorijas Kandavas ielā 4/1, Rīgā (turpmāk - Objekts) ugunsdrošības plānoto pārbaudi.
(norādīt konkrēti, kas tika pārbaudīts; adrese)

Pārbaudes gaitā:

1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaužu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde:

Nr. p.k.	Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs	Novērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)	Nenovērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)
1	2	3	4
1.			

2. Konstatēti šādi normatīvo aktu ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi:

Nr. p.k.	**Konstatētie pārkāpumi**	**Pamatojums** (normatīvā akta nosaukums un punkts)	**Pārkāpuma novēršanas termiņš**
1	2	3	4
1.	Objektā evakuācijas apgaismojuma ierīces netiek uztur lietošanas kārtībā.	Ugunsdrošības noteikumu 185. punkts	27.05.2016.

KOPIJA PAREIZA
Āgenskalna sākumskolas
Direktore I.Kakīte
Rīga 2016.gada 4. februārī

SAŅEMTS
Āgenskalna sākumskolā
2016.g. 4.februārī
Nr. 84-16-4-sd

3.	Objekts netiek nodrošināts ar nepieciešamo ugunsdzēsības aparātu skaitu.	Ugunsdrošības noteikumu 169. punkts	27.05.2016.

Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības likuma 7.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklausot objekta amatpersonas(-u) viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītajā termiņā.

Par atbilstības ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasībām nenodrošināšanu valsts ugunsdrošības uzraudzības inspektora noteiktajā termiņā ir paredzēta administratīvā atbildība Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 179.panta otrajā daļā un 179.^{2}panta otrajā daļā.

Ja nepiekrītat konstatētiem pārkāpumiem un (vai) to novēršanas termiņiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā, no tā spēkā stāšanās dienas, augstākstāvošai amatpersonai: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam Maskavas ielā 3, Rīgā, LV -1050.

(amatpersonas amats un adrese)

3.1. administratīvā pārkāpuma protokols(-i) Nr. Nav

3.2. brīdinājums(-i) Nr. Nav par apturēšanu _____

(uzrādīt kur un kā darbību aptur ēs)

3.3. lēmums(-i) par apturēšanu Nr. Nav _____

(uzrādīt kur un kā darbība apturēta)

Pārbaudi veica:

Dmitrijs Novikovs _____

(VUGD amatpersonas vārds, uzvārds) (paraksts)

Ar pārbaudes akta saturu iepazinos un vienu eksemplāru saņēmu: _____

d-v.a.s.d. Jānis Dārziņš

(objekta vadītāja (pārstāvja), amats, vārds, uzvārds, paraksts, vai fiziskās personas vārds, uzvārds, vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu)

2016.gada 4. februārī.