KOPIJA

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE
Maskavas iela 3, Rīga, LV-1050; tālr.: 67075870; fakss: 67075812; e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Rīga
(izdošanas vieta)

2016.gada 7.aprīlis
(datums)

Rīgas Centra daiļamatniecības pamatskola
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģistrācijas Nr.90000013606
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Aspazijas bulvāris 34, Rīga, LV - 1050
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

PĀRBAUDES AKTS Nr.22/8-3.8.1/389

2016.gada 30.martā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona
(pārbaudes datums(-i)
pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore leitnante Solvita Dzērve
(amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)
piedaloties Rīgas Centra daiļamatniecības pamatskolas atbildīgajam par ugunsdrošību Andrejam Lūsim un direktorei Aijai Neilandei
(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds)
veica Rīgas Centra daiļamatniecības pamatskolas telpās Aspazijas bulvārī 34, Rīgā (turpmāk – Objekts)
(objekta nosaukums, adrese)
plānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli.
(ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā)

Pārbaudes gaitā:

1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaužu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde:

Nr. p.k.	Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs	Novērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)	Nenovērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)
1	2	3	4
1.	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes 2014.gada 13.oktobra pārbaudes akts Nr.22/8-181-1293.	1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11.	2., 9.

2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi:

Nr. p.k.	Konstatētie pārkāpumi	Pamatojums (normatīvā akta nosaukums un punkts)	Pārkāpuma novēršanas termiņš
1	2	3	4

KOPIJA PAREIZA
Rīgas Centra daiļamatniecības pamatskolas sekretāre
B.Strauberga Bauberga
Rīgā, 20 16.g. 7.aprīlī

KOPIJA

1	2	3	4
1.	Objekta 3.stāva cilvēku evakuācijas plāns nav izstrādāts atbilstoši Latvijas standarta LVS 446 „Ugunsdrošībai un civilajai aizsardzībai lietojamās drošības zīmes un signālkrāsojums" (turpmāk – standarts LVS 446) 15.3. apakšpunkta prasībām, bet tieši: nav norādītas evakuācijai un glābšanai izmantojamās kāpnes, nav norādītas manuālo signāldevēju atrašanās vietas un ugunsdzēsības iekārtu un līdzekļu atrašanās vietas.	Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumu Nr.82 „Ugunsdrošības noteikumi" 36.punkts.	15.08.2016.

3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:

Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības likuma 7.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklausot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītajā termiņā.

Ja pārbaudes aktā konstatētie pārkāpumi netiks novērsti norādītajā termiņā, adresātam saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 370.pantu, var tikt piemērota piespiedu nauda.

Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam
Maskavas ielā 3, Rīgā, LV – 1050.
(amatpersonas amats un adrese)

Pārbaudi veica:
Solvita Dzērve
(amatpersonas vārds, uzvārds)
(paraksts)

Ar pārbaudes akta saturu iepazinos un vienu eksemplāru saņēmu:

(objekta atbildīgās personas, amats, vārds, uzvārds, paraksts, vai fiziskās personas vārds, uzvārds, vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu)

2016.gada 7. aprīlī

Rīgas Centra daļamatniecības pamatskolas direktore
Aija Neilande

KOPIJA PAREIZA
Rīgas Centra daļamatniecības pamatskolas sekretāre
B.Strauberga Rauberga
Rīgā, 2016.g. 7. aprīlī