Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDES
4.DAĻA
Slokas iela 44, Jūrmala, LV-2015; tālr.: 67769508; fakss: 67769883; e-pasts: rrp4@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Jūrmala
(izdošanas vieta)

2016.gada 2.maijs
(datums)

Slokas pamatskola
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģ.Nr.90000051612
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Skolas iela 3, Jūrmala, LV-2011
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr.22/8.4-217-7
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: Slokas pamatskolas telpas
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Skolas iela 3, Jūrmala
3. Īpašnieks (valdītājs): Jūrmalas pilsētas dome, reģ.Nr. 90000056357, Jomas iela 1/5, Jūrmala
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: Gunas Višņevskas 2016.gada 27.aprīļa iesniegums b/n
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Būves ugunsnoturības pakāpe ir U2a. Ēkai ir 3 stāvi, kuri ir aprīkoti ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, ka arī ar automātisko balss izziņošanas sistēmu.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: pārbaudes laikā normatīvo aktu ugunsdrošībā prasību būtiski pārkāpumi nav konstatēti.
7. **Slēdziens:** nav iebildumu bērnu nometnes rīkošanu apsekotajā ēkā. Ekspluatācijas laikā jāievēro Latvijas Republikas Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumu Nr.82 "Ugunsdrošības noteikumi" prasības.
8. Atzinums izdots saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" 8.5.apakšpunkta prasībām.
(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)
9. Atzinumu paredzēts iesniegt pēc pieprasījuma.
(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.