Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE
Maskavas iela 3, Rīga, LV-1050; tālr.: 67075870; fakss: 67075812; e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Rīgā
(izdošanas vieta)

2016.gada 19. maijs
(datums)

Biedrība "Futbola skola "METTA""
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģ. Nr. 40008102848
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Grostonas iela 6B, Rīga, LV-1013
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/8-3.10.1/212
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: Rīgas Hanzas vidusskolā nometnei „METTA 2016" paredzētā halle.
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Grostonas iela 5, Rīgā.
3. Īpašnieks (valdītājs): Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
departaments, Reģ. Nr. 90000013606, Krišjāņa Valdemāra ielā 5, Rīgā.
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: Mairas Mihelsones 2016.gada 27.aprīļa iesniegums Nr.b/n.
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Rīgas Hanzas vidusskolā nometnei „ METTA 2016" paredzētā halle.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
6.1.Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas uztveršanas un kontroles panelis norāda *"trauksmi"* un *"atslēgšanu"*;
6.2. Nav uzrādīts Iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada ugunsdzēsības krānu un to aprīkojuma pārbaudes žurnāls ar ugunsdzēsības krānu un to aprīkojumu ikgadējo pārbaudes rezultātu reģistrāciju, kā rezultātā pārkāptas Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumu Nr. 82 „Ugunsdrošības noteikumi" 103.punkta un 124.3.apakšpunkta un 167.punkta prasības.
7. **Slēdziens:** Nometnei „METTA 2016" paredzētā halle, Grostonas ielā 5, Rīgā, neatbilst ugunsdrošības prasībām.
8. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 "Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība"
(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)
8.5.apakšpunkta prasībām.

9. Atzinumu paredzēts iesniegt Valsts izglītības satura centram.

(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas Reģiona pārvaldes priekšniekam, Maskavas ielā 3, Rīgā.

(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore _____ _____ D.Šaripo

(amatpersona) (paraksts) (v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu: _____ _____

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) (paraksts)

20____. gada ___. _____