Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

ZEMGALES REĢIONA BRIGĀDES
AIZKRAUKLES DAĻA
Dārza iela 9, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV-5101; tālr.: 67439107; fakss: 65124035; e-pasts: aizkraukle@vugd.gov.lv

Aizkraukle
(izdošanas vieta)

2016.gada 20. maijā
(datums)

Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskola
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģ. Nr. 90000047263
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Parka iela 27, Koknese, LV-5113
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/11.2-3.8/ 4
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: I. Gaiša Kokneses vidusskolas dienesta viesnīca, Kokneses sporta centrs
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Parka iela 27, Koknese, Kokneses novads, LV-5113
3. Īpašnieks (valdītājs): I. Gaiša Kokneses vidusskola, Reģ. Nr. 90000047263
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: Bērnu nometnes vadītājas Timermanes-Legzdiņas Alises 2016.gada 28.aprīļa iesniegums.
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Kopmītnes divstāvu ķieģeļu ēka, U1 ugunsdrošības pakāpes. Dienesta viesnīcas ēkā ierīkota ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācija, evakuācijas apgaismojums. Sporta centrs angāra tipa, U3 ugunsdrošības pakāpes, ierīkota ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācija.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: Nav
7. **Slēdziens:** I. Gaiša Kokneses vidusskolas dienesta viesnīcas un Kokneses sporta centra telpas **atbilst** ugunsdrošības prasībām un tās var izmantot paredzētajam mērķim.
8. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981. „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtību" 8.5. apakšpunkta prasībām.
(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)
9. Atzinumu paredzēts iesniegt Nometnes organizācijas vadītājai
(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes komandierim, Dobeles ielā 16, Jelgavā, LV-3001
(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes Aizkraukles daļas Pļaviņu posteņa komandieris		I.Krasovskis
(amatpersonas amats)	(paraksts)	(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu: V.Timermane-Legzdiņa

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) (paraksts)

2016. gada 20. maijā.