Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE
Maskavas iela 3, Rīga, LV-1050; tālr.: 67075870; fakss: 67075812; e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Rīgā
(izdošanas vieta)

2016.gada 18. maijs
(datums)

Rīgas 9.vakara (maiņu) vidusskola
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģ. Nr. 90000013606
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Stāmerienas iela 8, Rīga, LV-1006
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/8-3.10.1/205
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: Rīgas 9.vakara (maiņu) vidusskolā nometnei „Esi aktīvs, nāc un piedalies 5" paredzētās telpas.
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Stāmerienas iela 8, Rīga.
3. Īpašnieks (valdītājs): Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
departaments, Reģ. Nr. 90000013606, Krišjāņa Valdemāra ielā 5, Rīgā.
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: Kristīnes Bušas 2016.gada 2.maija iesniegums Nr.b/n.
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Rīgas 9.vakara (maiņu) vidusskolas sporta zāle un kabineti Nr. 6, 7 un 16 ar kopējo platību 543.12 m^2
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: Rīgas 9.vakara (maiņu) vidusskolā nav veikti elektroinstalācijas izolācijas pretestības un zemējuma ierīču pārbaudes mērījumi, kā rezultātā pārkāptas Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumu Nr. 82 „Ugunsdrošības noteikumi" 182.punkta prasības.
7. **Slēdziens:** Nometnei „Esi aktīvs, nāc un piedalies 5" paredzētās telpas, Stāmerienas iela 8, Rīgā, neatbilst ugunsdrošības prasībām.
8. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 "Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība"
(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)
8.5.apakšpunkta prasībām.
9. Atzinumu paredzēts iesniegt Valsts izglītības satura centram.
(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas Reģiona pārvaldes priekšniekam, Maskavas ielā 3, Rīgā.
(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore — (amatpersona) — (paraksts) — D.Šaripo (v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu: _____ (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) _____ (paraksts)

20____. gada ___. _____