Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

VIDZEMES REĢIONA BRIGĀDES
CĒSU DAĻA
A.Kronvalda iela 52, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101; tālr.:67439161; e-pasts: cesis@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Cēsis
(izdošanas vieta)

2016.gada 16.maijs
(datums)

Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģ. Nr. 4411901845
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu nov.
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/10.3-3.9-7

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas telpas
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Raunas iela 7, Cēsis, Cēsu novads
3. Īpašnieks (valdītājs): Cēsu novada pašvaldība, Reģ. Nr. 90000031048
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: Nometnes vadītājas Daigas Ivetas iesniegums no 02.05.2016. par bērnu nometnes organizēšanu, nometņu vadītājas apliecības Nr. 021-00015
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: 3.stāvu ēka, U1 ug.izt.pak., telpās ierīkota ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēma, telpas nodrošinātas ar pirmās nepieciešamības ugunsdzēsības līdzekļiem.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: Būtiski ugunsdrošības prasību pārkāpumi nav konstatēti.
7. **Slēdziens:** Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas telpas atbilsts ugunsdrošības prasībām, tās var izmantot bērnu nometnes organizēšanai, ievērojot 17.02.2004. Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumus Nr. 82 "Ugunsdrošības noteikumi" prasības.
8. Atzinums izdots saskaņā ar 01.09.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr. 981 "Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" 8. punkts 5.apakšpunkts
(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)
9. Atzinumu paredzēts iesniegt VISC nometņu reģistram
(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes komandierim, Tērbatas iela 9, Valmiera, LV-4201

(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
Vidzemes reģiona brigādes Cēsu daļas
inspektore ***L.Ratniece***

(amatpersona)

Ratniece

(paraksts)

L.Ratniece

(v. uzvārds)

Ratniece, 27890632, liga.ratniece@vugd.gov.lv

Atzinumu saņēmu: *vometnes vadītāja Iveta Daiga* *IDaiga*

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)

(paraksts)

20 *16* . gada *19* . *maijā* .