Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

VIDZEMES REĢIONA BRIGĀDES
CĒSU DAĻA
A.Kronvalda iela 52, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101; tālr.:67439161; e-pasts: cesis@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Cēsis
(izdošanas vieta)

2016.gada 26.maijs
(datums)

Biedrība "No Limit"
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģ. Nr. 40008211574
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

"Celmiņi", Vaives pag., Cēsu nov.
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

# ATZINUMS Nr. 22/10.3-3.9-18
## par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: Atpūtas un sporta kompleksa "UNGURMALAS" telpas
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: "Ezermalas", Raiskuma pag., Pārgaujas novads
3. Īpašnieks (valdītājs): SIA "UNGURMALAS", Reģ. Nr. 44103029227
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
"Ezermalas", Raiskuma pag., Pārgaujas novads
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: Nometnes vadītājas Antropes Anetes iesniegums no 05.05.2016. par bērnu nometnes organizēšanu, nometņu vadītājas apliecības Nr. OR 000044
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: 3 stāvu ēka, U3 ug.izt.pak., telpās ierīkota ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēma, telpas nodrošinātas ar pirmās nepieciešamības ugunsdzēsības līdzekļiem.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
Būtiski ugunsdrošības prasību pārkāpumi nav konstatēti.
7. **Slēdziens:** Atpūtas un sporta kompleksa "UNGURMALAS" telpas atbilsts ugunsdrošības prasībām, tās var izmantot bērnu nometnes organizēšanai, ievērojot 17.02.2004. LR Ministru kabineta noteikumus Nr. 82 "Ugunsdrošības noteikumi" prasības
8. Atzinums izdots saskaņā ar 01.09.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr. 981 "Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" 8. punkts 5.apakšpunkts
(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)
9. Atzinumu paredzēts iesniegt VISC nometņu reģistram
(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes komandierim, Tērbatas iela 9, Valmiera, LV-4201

(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
Vidzemes reģiona brigādes Cēsu daļas
inspektore L.Ratniece

(amatpersona)



(paraksts)

L.Ratniece

(v. uzvārds)

Ratniece, 27890632, liga.ratniece@vugd.gov.lv

Atzinumu saņēmu: _____ _____

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) (paraksts)

20____. gada ___. _____