Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

KURZEMES REĢIONA BRIGĀDES VENTSPILS DAĻA

Inženieru iela 1, Ventspils, LV-3601, tālrunis 63607193fakss 63622026, e-pasts ventspils@vugd.gov.lv, www.vugd.gov.lv

Ventspils
(izdošanas vieta)
20 16.gada 25. MAIJĀ
(datums)

R/O Pestīšanas armija
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Reģ. Nr. 90000158170
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)
Bruņinieku iela 10a, Rīga
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr.22/12/5-3.13/11
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: SIA „Kempings Liepene" ēkas, telpas, būves
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Kempings „Liepene", Tārgales pagasts, Ventspils novads
3. Īpašnieks (valdītājs): SIA „Kempings Liepene"
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Reģ. Nr. 41203025012 Kempings „Liepene", Tārgales pag., Ventspils nov.
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: Normunda Simsona Nometņu vadītāja apliecība Nr. 073-00004, 2016. gada 12. maija iesniegums
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: vienstāvu U3 ugunsnoturības pakāpes ēka
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
   - Ventilācijas sistēmas, kas nosūc tvaikus ekspluatācijas laikā netiek pārbaudītas un attīrītas ne retāk kā reizi gadā un par to nav izdarīts ieraksts apkures un ventilācijas ierīču tīrīšanas reģistrācijas žurnālā. (LR Ministru kabineta 2004. gada 17. februāra noteikumi Nr. 82 (turpmāk tekstā Ugunsdrošības noteikumi). 204. punkts, 11. pielikums).
   - Zemējuma un zibensaizsardzības ierīču pārbaudes un elektroinstalācijas izolācijas pretestības mērījumi nav veikti reizi sešos gados. (Ugunsdrošības noteikumi 182. punkts).
   - Krāšņu, dūmvadu, dūmeju un dūmkanālu tehnisko stāvokli reizi trijos gados nav pārbaudījis sertificēts skursteņslaucītājs un par to sastādījis aktus. (Ugunsdrošības noteikumi 190. punkts. 12. pielikums).
   - Ūdensņemšanas vieta, kā arī piebraukšanas ceļš pie tās nav apzīmēts