Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE
Maskavas iela 3, Rīga, LV-1050; tālr.: 67075870; fakss: 67075812; e-pasts: rrp@vugd.gov.lv

Rīgā
(izdošanas vieta)

20 16 .gada 30. maijā
(datums)

Mores pamatskola
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģ.Nr. 4312900327
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Siguldas iela 15, More, Mores pagasts, Siguldas novads
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/3.10.1/252
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: bērnu dienas nometnei "Vasaras saulgrieži" paredzētās Mores pamatskolā telpas (turpmāk – telpa).
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Siguldas iela 3, Siguldas iela 15, More, Mores pagasts, Siguldas novads.
3. Īpašnieks (valdītājs): Siguldas novada Dome,
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Reģ.Nr. 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150.
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: Sigitas Iršas 2016.gada 16.maija iesniegums Nr. b/n
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: nometnes telpa aprīkota ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: pārbaudes laikā būtiski pārkāpumi nav konstatēti.
7. **Slēdziens:** nav iebildumu apsekoto telpu izmantošanai no 13.06.2016. līdz 17.06.2016. bērnu dienas nometnes "Vasaras saulgrieži" organizēšanai Siguldas ielā 3 un Siguldas ielā 15, Morē, Mores pagastā, Siguldas novadā. Telpu ekspluatācijas laikā jāievēro Latvijas Republikas Ministru kabineta 2004.gada17.februāra noteikumu Nr.82 „Ugunsdrošības noteikumi" prasības.
8. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr. 981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" 8.5.apakšpukta prasībām.
(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)
9. Atzinumu paredzēts iesniegt Valsts izglītības satura centrā
(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam,
Maskavas ielā 3, Rīgā, LV-1050.
(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore — (amatpersona)
Solovjova — (paraksts)
V.Solovjova — (v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu: _____ (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) _____ (paraksts)

20____. gada ___. _____