Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE
Maskavas iela 3, Rīga, LV-1050; tālr.: 67075870; fakss: 67075812; e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Rīgā
(izdošanas vieta)

2016.gada 31. maijs
(datums)

Biedrība "Florbola attīstības aģentūra"
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģ. Nr. 40008158076
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Kurzemes prospekts 154-73, Rīga, LV-1069
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/8-3.10.1/266
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: Olimpiskajā sporta centrā nometnei „Masters Floorball Camp" paredzētā vieglatlētikas manēža un ēdnīca.
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Grostonas ielā 6b, Rīgā.
3. Īpašnieks (valdītājs): SIA „Olimpiskais sporta centrs"
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Reģ.nr. 40003558463, Grostonas iela 6b, Rīga, LV-1013.
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: Andra Pīlupa 2016.gada 16.maija iesniegums Nr.b/n.
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Olimpiskajā sporta centrā nometnei „Masters Floorball Camp" paredzētā vieglatlētikas manēža un ēdnīca.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas uztveršanas un kontroles panelis norāda bojājumus, kā rezultātā pārkāptas Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumu Nr. 82 „Ugunsdrošības noteikumi" 103.punkta un 116.punkta prasības.
7. **Slēdziens:** Nometnei „Masters Floorball Camp" paredzētās telpas, Grostonas ielā 6b, Rīgā, neatbilst ugunsdrošības prasībām.
8. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 "Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība"
(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)
8.5.apakšpunkta prasībām.

9. Atzinumu paredzēts iesniegt Valsts izglītības satura centram.

(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas Reģiona pārvaldes priekšniekam, Maskavas ielā 3, Rīgā.

(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore — (amatpersona) — (paraksts) — D.Šaripo (v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu: _____ (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) _____ (paraksts)

20____. gada ___. _____