Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE
Maskavas iela 3, Rīga, LV-1050; tālr.: 67075870; fakss: 67075812; e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Rīgā
(izdošanas vieta)

2016.gada 31. maijs
(datums)

Rīgas 4.speciālā internātpamatskola
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģ. Nr. 90000013606
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Tirzas iela 2, Rīga, LV-1024
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/8-3021/265
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: Rīgas 4.speciālajā internātpamatskolā nometnei „Sports manā dzīvē" paredzētās telpas.
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Tirzas iela 2, Rīgā.
3. Īpašnieks (valdītājs): Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments, Reģ. Nr. 90000013606, Krišjāņa Valdemāra ielā 5, Rīgā.
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: Edgara Suraka 2016.gada 19.maija iesniegums Nr.b/n.
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Rīgas 4.speciālajā internātpamatskolā nometnei „Sports manā dzīvē" paredzētās telpas.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
6.1. Nav veikti zemējuma ierīču pārbaudes un elektroinstalācijas izolācijas pretestības mērījumi;
6.2. Ir demontētas zibensaizsardzības ierīces, kā rezultātā pārkāptas Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumu Nr. 82 „Ugunsdrošības noteikumi" 181.punkta un 182.punkta prasības.
7. **Slēdziens:** Nometnei „Sports manā dzīvē" paredzētās telpas Tirzas ielā 2, Rīgā, neatbilst ugunsdrošības prasībām.
8. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 "Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība"
(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)
8.5.apakšpunkta prasībām.
9. Atzinumu paredzēts iesniegt Valsts izglītības satura centram.
(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas Reģiona pārvaldes priekšniekam, Maskavas ielā 3, Rīgā.
(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore _____ _____ D.Šaripo
(amatpersona) (paraksts) (v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu: _____ _____
(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) (paraksts)

20____. gada ___. _____