Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

VIDZEMES REĢIONA BRIGĀDES
VALMIERAS DAĻA
Tērbatas iela 9, Valmiera, LV-4201; tālr.:64233477; fakss: 64233474; e-pasts: valmiera@vugd.gov.lv www.vugd.gov.lv

Valmiera
(izdošanas vieta)

20 16 .gada 24 . maijs
(datums)

Anita Voras
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Personas kods 121146-12215
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Gaismas iela 7-25, Salaspils, Salaspils novads, LV-2169
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/10.1 – 3.9 – 6

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: kempinga teritorija, kafejnīca, nomas ēkas 2.stāvs un kempinga mājas Nr.8, Nr.6 un Nr.4.
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: „Baiļi", Kauguru pagasts, Beverīnas novads, LV-4224
3. Īpašnieks (valdītājs): SIA S.T.F. „Valmiera", Reģ.Nr. 44103000679,
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
„Baiļi", Kauguru pagasts, Beverīnas novads, LV-4224.
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: Anitas Voras (apliecības nr.RR000124) iesniegums.
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Kempinga mājas Nr.8, Nr.6, Nr.4 ir koka ēkas ar malkas krāsns apkuri, ēkās ir lokālā ugunsgrēku atklāšanas un trauksmes signalizācijas detektori. Katra māja aprīkota ar ugunsdzēsības aparātu. Nomas ēka koka/mūra, krāsns apkure, ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācija pieslēgta centrālajai ugunsgrēku pultij.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: Netika konstatēti.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
Vidzemes reģiona brigādes
Valmieras daļas inspektore *T.Zariņa*