Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

KURZEMES REĢIONA BRIGĀDES
TALSU DAĻA
K.Valdemāra ielā 94, Talsi, Talsu novads, LV-3201; tālr.:632 91826; fakss: 63223212; e-pasts: talsi@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Talsos
(izdošanas vieta)

2016.gada 25. maijs
(datums)

Upesgrīvas internātpamatskola
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģ.Nr.90000011997
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

„Upesgrīvas skola", Uguņciems, Vandzenes pagasts, Talsu novads
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/12.6 -1.22-10
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: Upesgrīvas internātpamatskola
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

2. Adrese: „Upesgrīvas skola", Uguņciems, Vandzenes pagasts, Talsu novads LV-3284

3. Īpašnieks (valdītājs): Talsu novada pašvaldība
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Reģ.Nr.9009113532, Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads LV-3270
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)

4. Iesniegtie dokumenti: Mežakas Ligitas iesniegums e-pasts: ligita765@inbox.lv 19.05.2016

5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Upesgrīvas internātpamatskola iekārtota trīs stāvu pamata ēkā. Pirmais stāvs mūra, otrā un trešā stāvā visas konstrukcijas koka. 1.stāvu internāta ēka atsevišķi stāvoša. Teritorijā atrodas šķūnis un katlu māja. Pamata ēka un internāta ēka ir aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka un atklāšanas trauksmes signalizācijas sistēmu. Visas ēkas ir nodrošinātas ar ugunsdzēsības aparātiem.

6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: nav