Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE
Maskavas iela 3, Rīga, LV-1050; tālr.: 67075870; fakss: 67075812; e-pasts: rrp@vugd.gov.lv

Rīgā
(izdošanas vieta)

2016.gada 30. maijā
(datums)

Siguldas novada Jaunrades centrs
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģ.Nr. 90001566342
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Skolas iela 3, Sigulda, LV-2150
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 2018-3.10/251
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: bērnu dienas nometnei "GūtMaņu vasara" paredzētās telpas Siguldas novada Jaunrades centrā (turpmāk – telpas).
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Skolas iela 3, Sigulda, LV-2150.
3. Īpašnieks (valdītājs): Siguldas novada Dome,
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Reģ.Nr. 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150.
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti:Vijas Zitas Ozolas 10.05.2016.iesniegums Nr. b/n
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: nometnes telpas aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: normatīvo aktu būtiski prasību pārkāpumi nav konstatēti
7. **Slēdziens:** nav iebildumu apsekoto telpu izmatošanai no 06.06.2016. līdz 17.06.2016. bērnu dienas nometnes "GūtMaņu vasara" organizēšanai Skolas ielā 3, Siguldā, Siguldas novadā. Telpu ekspluatācijas laikā jāievēro Latvijas Republikas Ministru kabineta 2004.gada17.februāra noteikumu Nr.82 „Ugunsdrošības noteikumi" prasības.
8. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr. 981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" 8.5.apakšpukta prasībām.
(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)
9. Atzinumu paredzēts iesniegt Valsts izglītības satura centrā
(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam,
Maskavas ielā 3, Rīgā, LV-1050.
(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienesta Rīgas reģiona
pārvaldes Ugunsdrošības
uzraudzības un civilās
aizsardzības nodaļas inspektore — (amatpersona)

(paraksts)

V.Solovjova
(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu: _____
(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)

_____
(paraksts)

20____. gada ___. _____