Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

LATGALES REĢIONA BRIGĀDES
DAUGAVPILS 4.DAĻA
Piekrastes iela 23; Daugavpils, LV-5422, tālr.:65455844, e-pasts: daugavpils4@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Daugavpilī
(izdošanas vieta)

2016.gada 27. aprīlī
(datums)

Kalupes pamatskola
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģ. Nr. 0612900502
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Daugavpils novads, Kalupes pagasts, Kalupe, Lielā iela 35
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

# PĀRBAUDES AKTS Nr.22/9.4-3.1-126

2016.gada 27. aprīlī (pārbaudes datums(-i)) Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk - VUGD) Latgales reģiona brigādes Daugavils 4.daļas inspektors kapteinis Artjoms Anufrijevs
(amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)

piedaloties Kalupes pamatskolas saimniecības daļas vadītājam Vitālijam Kokinam
(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds)

veica Kalupes pamatskolas telpu un teritorijas, Daugavpils novads, Kalupes pagasts, Kalupe, Lielā ielā 35
(objekta nosaukums, adrese)

plānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli.
(ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā)

Pārbaudes gaitā:

1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaužu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde:

| Nr. p.k. | Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs | Novērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus) | Nenovērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | VUGD Latgales reģiona brigādes Daugavpils 4.daļas 2015.gada 10.septembra Pārbaudes akts Nr.22/9.4-3.1-340 | 1.;2.;4.;5.,6., 7. | 3. |

2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi:

| Nr. p.k. | Konstatētie pārkāpumi | Pamatojums (normatīvā akta nosaukums un punkts) | Pārkāpuma novēršanas termiņš |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Siltummezgla telpa netiek izmantota būvprojekta paredzētiem nolūkiem (nav atbrīvota no degtspējīgiem materiāliem). | Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumi Nr.82 "Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi), 55.punkta 8.apakšpunkts. | 01.09.2016 |

3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:

Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības likuma 7.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklausot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītajā termiņā.

Ja pārbaudes aktā konstatētie pārkāpumi netiks novērsti norādītajā termiņā, adresātam saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 370.pantu, var tikt piemērota piespiedu nauda.

Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai: VUGD Latgales reģiona brigādes komandierim, Rīgas ielā 1/3, Daugavpilī, LV-5401

(amatpersonas amats un adrese)

Pārbaudi veica:

Artjoms Anufrijevs

(amatpersonas vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ar pārbaudes akta saturu iepazinos un vienu eksemplāru saņēmu:

Sabiedrības vadītājs Vitālijs Kokins

(objekta atbildīgās personas, amats, vārds, uzvārds, paraksts, vai fiziskās personas vārds, uzvārds, vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu)

2016.gada 27. aprīlī