VALSTS UGUNSDZĒSĪBAS UN GLĀBŠANAS DIENESTS
RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE

Maskavas iela 3, Rīga, LV- 1050, fakss 67075812, e-pasts rrp@vugd.gov.lv, tālrunis 67075870
(VUGD struktūrvienības nosaukums, adrese, tālrunis, fakss, e-pasts)

Rīgā
(dokumenta sastādīšanas vieta)

2014.gada 31. marts
(reģistrācijas datums)

Rīgas Ķengaraga vidusskola
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģ. Nr. 90000013606
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Maskavas iela 273, Rīga, LV-1063
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

PĀRBAUDES AKTS Nr.22/8-181-382

2014.gada 27.martā
(pārbaudes datums(-i))

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona
(VUGD amatpersonas(-u) amats, vārds, uzvārds)
pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore Jana Plotniece

kopā ar Rīgas Ķengaraga vidusskolas direktori Ivetu Safranoviču
(objekta amatpersonas(-u) amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

veica Rīgas Ķengaraga vidusskolas ēkas telpu un teritorijas Maskavas ielā 273, Rīgā (turpmāk – Objekts)
(norādīt konkrēti, kas tika pārbaudīts; adrese)

ugunsdrošības kontrol pārbaudi.
(ugunsdrošības pārbaudes veids)

Pārbaudes gaitā:

1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaužu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde:

Nr. p.k.	Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs	Novērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)	Nenovērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)
1	2	3	4
1.	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes 2013.gada 22.augusta Pārbaudes akts Nr.22/8-181-1088	1;2.	3;4

2. Konstatēti šādi normatīvo aktu ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi:

Nr. p.k.	Konstatētie pārkāpumi	Pamatojums (normatīvā akta nosaukums un punkts)	Pārkāpuma novēršanas termiņš
1	2	3	4
	Ugunsdzēsības aparāti ir novietoti augstāk par 1.5 metriem no grīdas līdz aparāta rokturiem.	Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumu Nr.82 „Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 36.punkts.	14.05.2014.

1.	Cilvēku evakuācijas plāni neatbilst Latvijas standarta LVS 446 „Ugunsdrošībai un civilajai aizsardzībai lietojamās drošības zīmes un signālkrāsojums" (turpmāk – standarts LVS 446) prasībām, proti: evakuācijas plānos pilnā apjomā nav apzīmētas ugunsdzēsības aparātu atrašanās vietas.	Ugunsdrošības noteikumi 36.punkts.	30.05.2014.
2.	Ugunsdzēsības aparāta uzstādīšanas vietas nav apzīmētas atbilstoši standarta LVS 446 prasībām (piem., skolotāju istabā).	Ugunsdrošības noteikumi 173.punkts.	14.05.2014.
3.	Durvis evakuācijas ceļos nav viegli atveramas no telpas iekšpuses bez atslēgas.	Ugunsdrošības noteikumi 40.punkts.	14.05.2014.
4.	Objekta rīcības plāns ugunsgrēka gadījumam nav izstrādāts saskaņā ar Ugunsdrošības noteikumu 15.punkta prasībām.	Ugunsdrošības noteikumi 6.8.apakšpunkts.	30.05.2014.
5.	Objekta ugunsdrošības instrukcija nav izstrādāta saskaņā ar Ugunsdrošības noteikumu 10.punkta prasībām.	Ugunsdrošības noteikumi 6.2.apakšpunkts.	30.05.2014.
6.	Objekts nav nodrošināts ar ugunsdzēsības aparātiem atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu 9.pielikuma prasībām.	Ugunsdrošības noteikumi 169.punkts.	14.05.2014.

Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības likuma 7.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklausot objekta amatpersonas(-u) viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītājā termiņā.

Par atbilstības ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasībām nenodrošināšanu valsts ugunsdrošības uzraudzības inspektora noteiktajā termiņā ir paredzēta administratīvā atbildība Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 179.panta otrajā daļā un 179.^{2}panta otrajā daļā.

Ja nepiekrītat konstatētiem pārkāpumiem un (vai) to novēršanas termiņiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā, no tā spēkā stāšanās dienas, augstākstāvošai amatpersonai: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam Maskavas ielā 3, Rīgā, LV-1050.

(amatpersonas amats un adrese)

3. Sastādīts(-i) cits(-i) akts(-i), dokuments(-i):


3.1. administratīvā pārkāpuma protokols(-i) Nr. nav

3.2. brīdinājums(-i) Nr. nav par apturēšanu nav
(uzrādīt kur un kā darbību apturēs)

3.3. lēmums(-i) par apturēšanu Nr. nav nav
(uzrādīt kur un kā darbība apturēta)

Pārbaudi veica:

Jana Plotniece
(VUGD amatpersonas vārds, uzvārds)


(paraksts)

Ar pārbaudes akta saturu iepazinos un vienu eksemplāru saņēmu:

Direktores p.i. [signature] – I. Vanneko

(objekta vadītāja (pārstāvja), amats, vārds, uzvārds, paraksts, vai fiziskās personas vārds, uzvārds, vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu)

2014.gada 11. aprīlī.