Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE
Maskavas iela 3, Rīga, LV-1050; tālr.: 67075870; fakss: 67075812; e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Rīgā
(izdošanas vieta)

2017.gada 10. martā
(datums)

Rīgas 3.bērnu un jaunatnes sporta skolai
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģ.Nr.3371902212
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Dumbrāja ielā 27, Rīgā, LV - 1067
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/8-3.10.1/90
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: Rīgas Imantas vidusskolas telpas (turpmāk - Objekts)
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Kurzemes prospekts 158, Rīga
3. Īpašnieks (valdītājs): Rīgas domes Īpašuma departaments,
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Reģ. Nr. 90000038741, Riharda Vāgnera iela 5, Rīga, LV-1050.
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: Ingūnas Markūnes 2017.gada 16.februāra iesniegums Nr.b/n, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldē reģistrēts 16.02.2017. ar Nr.22/8-1.8.1/119.
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: trīsstāvu izglītības iestādes ēka.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
6.1. Objekta telpas nav nodrošinātas ar ugunsdzēsības aparātiem, kuriem ir noteiktā dzēstspēja atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 5.pielikumam (Ugunsdrošības noteikumu 247.punkts, 249.punkts);
6.2. Objekta telpas (izņemot aktu zāli, arhīva telpu, dabaszinību kabinetus) nav nodrošinātas ar Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu (turpmāk - Sistēma) (Ugunsdrošības noteikumu 8.punkts);
6.3. Sistēmai nav nodrošināta tehniskā apkope (Ugunsdrošības noteikumu 129.punkts);
6.4. Aktu zālē Sistēmas manuālās tālvadības iedarbināšanas ierīce nav nodrošināta ar paskaidrojošo uzrakstu valsts valodā un nav apzīmēta ar Ugunsdrošības noteikumu 4.7. zīmi (1. pielikums) (Ugunsdrošības noteikumu 136.punkts);

6.5.	Uz apvienotā sadzīves un iekšējā ugunsdzēsības ūdensvadu sistēmu ievada uzstādītais ūdens mērītājs nenodrošina iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada sistēmai nepieciešamo ūdens caurplūdumu atbilstoši Latvijas būvnormatīva LBN 221-15 "Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija" 149.punkta prasībām (Ugunsdrošības noteikumu 100.punkts);
6.6.	Objektā pie Sistēmas uztveršanas un kontroles paneļa nav uzglabāts Sistēmas iedarbošanās gadījumu un bojājumu uzskaites žurnāls atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu 9.pielikuma prasībām (Ugunsdrošības noteikumu 125.4.apakšpunkts);
6.7.	Objektā iekšējās ugunsdzēsības ūdensvada krānu šļūtenēm nav pievienoti noslēdzami stobri (Ugunsdrošības noteikumu 116.punkts);
6.8.	Objektā pie Sistēmas uztveršanas un kontroles paneļa nav uzglabāts aktu zālē uzstādītās Sistēmas tehniskais projekts vai atbildīgās personas apstiprināta minētā dokumenta kopija (Ugunsdrošības noteikumu 125.1.apakšpunkts);
6.9.	Objektā pie Sistēmas uztveršanas un kontroles paneļa nav uzglabāts aktu zālē uzstādītās Sistēmas pieņemšanas akts vai atbildīgās personas apstiprināta minētā dokumenta kopija (Ugunsdrošības noteikumu 125.2.apakšpunkts);
6.10.	Objektā kāpņu telpu stāvi nav nodrošināti ar attiecīgā stāva kārtas numuriem (Ugunsdrošības noteikumu 18.punkts);
6.11.	Arhīva telpās un elektrosadales telpā Sistēma nav darba kārtībā (Ugunsdrošības noteikumu 123.punkts);
6.12.	Pirmajā stāvā izvietotais ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas panelis neatšķir signālu par ugunsgrēku no citiem trauksmes signāliem (Ugunsdrošības noteikumu 140.punkts);
6.13.	Durvis evakuācijas ceļos nav viegli atveramas no telpas iekšpuses bez aizkavējuma un šķēršļiem (par aizkavējumu tiek uzskatīts jebkurš šķērslis, kas liedz atvērt durvis ilgāk par trim sekundēm) (Ugunsdrošības noteikumu 243.punkts);
6.14.	Ēdnīcas telpas papildus nav nodrošinātas ar F klases ugunsdzēsības aparātiem atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu 5. pielikuma 4. tabulai (Ugunsdrošības noteikumu 255.punkts);
6.15.	Ventilācijas kanālam nav veikta tīrīšana u pārbaude (Ugunsdrošības noteikumu 72.punkts, 75.punkts).

7. **Slēdziens:** objekta telpas neatbilst ugunsdrošības prasībām.

8. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" 8.5.apakšpunkta prasībām.
(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)

9. Atzinumu paredzēts iesniegt Valsts izglītības satura centram.
(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Maskavas ielā 3, Rīgā, LV-1050.
(amatpersonas amats un adrese)

Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas vecākā inspektore		Anastasija Žurakovska
(amatpersona)	(paraksts)	(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu: _____ _____
(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) (paraksts)

20____. gada ___. _____