Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

KURZEMES REĢIONA BRIGĀDES VENTSPILS DAĻA
Inženieru iela 1, Ventspils, LV-3601; tālrunis 63607193, fakss 63622026; e-pasts ventspils@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Ventspils
(izdošanas vieta)

20 17.gada 03. maijā
(datums)

Ventspils Valsts 1. ģimnāzija
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģ. Nr. 3213900032
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Kuldīgas iela1, Ventspils
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

PĀRBAUDES AKTS Nr.22/12.5-3.1/ 101

2017 gada 28. aprīlī
(pārbaudes datums(-i))

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādes (turpmāk - VUGD KRB) Ventspils daļas inspektore InnaKunna
(amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)

piedaloties Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas direktores vietniecei saimnieciskajā darbā Evai Martinonei
(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds)

veica Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas telpu Kuldīgas ielā 1. Ventspilī
(objekta nosaukums, adrese)

plānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli.
(ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā)

Pārbaudes gaitā:

1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaužu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde:

Nr. p.k.	Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs	Novērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)	Nenovērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)
1	2	3	4
1.	Nav	Nav	Nav

2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi:

Nr. p.k.	Konstatētie pārkāpumi	Pamatojums (normatīvā akta nosaukums un punkts)	Pārkāpuma novēršanas termiņš
1	2	3	4
1.	Uz objektā lietojamiem ugunsdzēsības aparātu korpusiem nav iestrādāta (iespiesta) CE atbilstības marķējuma, pilnā apjomā.	Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016. Gada 19. Aprīļa noteikumi Nr. 238 „Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk tekstā – Ugunsdrošības noteikumi) 282. punkts	30.12.2017

1	2	3	4
2.	Ugunsdzēsības aparātimem nav veikta vizuāla apskate (novērtējums) reizi sešos mēnešos.	Ugunsdrošības noteikumi 268. punkts.	30.12.2017
3.	Skolas ēdnīcas virtuve, kur ēdiena pagatavošanai izmanto augu vai dzīvnieku izcelsmes eļļas, papildus nav nodrošināta ar F klases ugunsdzēsības aparātu atbilstoši šo noteikumu ugunsdrošības noteikumu 5. pielikuma 4. tabulai.	Ugunsdrošības noteikumi 255. punkts.	30.12.2017
4.	Skolas ēdnīcas virtuve un laboratorijas nav nodrošinātas ar ugunsdzēsības pārklājiem atbilstoši ugunsdrošības noteikumu 5. pielikuma 5. tabulai.	Ugunsdrošības noteikumi 260. punkts.	30.12.2017
5.	Virtuves ventilācijas sistēmas pārbaudes vai tīrīšanas rezultāti nav noformēti ar pārbaudes aktu.	Ugunsdrošības noteikumi 92. punkts.	01.09.2017
6.	Nav izstrādāta ugunsdrošības instrukcija atbilstoši spēkā esošiem ugunsdrošības noteikumiem.	Ugunsdrošības noteikumi 176., 180. punkti.	01.09.2017
7.	Nav nodrošināta ugunsdrošības instruktāžas reģistrēšana ugunsdrošības instruktāžas uzskaites žurnālā.	Ugunsdrošības noteikumi 187. punkts, 10. pielikums.	01.09.2017

3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:

NAV Eva Martinsone

Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklausot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītājā termiņā.

Ja pārbaudes aktā konstatētie pārkāpumi netiks novērsti norādītajā termiņā, adresātam saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 370.pantu, var tikt piemērota piespiedu nauda.

Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

VUGD Kurzemes reģiona brigādes komandierim, Ganību iela 63/67, Liepājā

(amatpersonas amats un adrese)

Pārbaudi veica:

VUGD Kurzemes reģiona
brigādes Ventspils daļas
inspektore
I. Kunna

(amatpersonas vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ar pārbaudes akta saturu iepazinos un vienu eksemplāru saņēmu:

DIR. VIETN. SAIMN. DARBĀ Eva Martinsone

(objekta atbildīgās personas, amats, vārds, uzvārds, paraksts, vai fiziskās personas vārds, uzvārds, vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu)

2017.gada 11. MAIJĀ