Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE
Maskavas iela 3, Rīga, LV-1050; tālr.: 67075870; fakss: 67075812; e-pasts: rrp@vugd.gov.lv

Rīgā
(izdošanas vieta)
2017.gada 23. maijā
(datums)

SIA "Laboratorium Ekspertu skola"
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Reģistrācijas Nr. 40103996944
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)
Augusta Deglava ielā 55 - 3, Rīgā, LV-1035
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr.22/8-3.10.1/ 216
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: biroju ēkas 3.stāva telpas, kas paredzētas bērnu dienas nometnes "Jauno Zinātnieku akadēmija" organizēšanai (turpmāk – Objekts).
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Tērbatas iela 49/51, Rīga.
3. Īpašnieks (valdītājs): SIA "T 49",
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
reģistrācijas Nr. 40003610580, Lāčplēša iela 75, Rīga, LV-1011.
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: 2017.gada 24.aprīļa iesniegums Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldē reģistrēts 2017.gada 25.aprīlī ar Nr.22/8-1.8.1/314.
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: piecu stāvu administratīvas ēkas trešā stāva telpas (53,5 m^2), kurās uzstādīti autonomie ugunsgrēka detektori.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
   1) Nav veikta Objekta elektroinstalācijas pārbaude (Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 56.punkts);
   2) Objekta ugunsdrošības instrukcija nav izstrādāta atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu 180.punkta prasībām (Ugunsdrošības noteikumu 176.punkts);
   3) Objekts nav nodrošināts ar pārnēsājamo ugunsdzēsības aparātu skaitu, saskaņā ar Ugunsdrošības noteikumu 5.pielikumu, kas nepieciešams A (cieti materiāli) klases ugunsgrēka dzēšanai. Objektā papildus nepieciešami pārnēsājamie ugunsdzēsības aparāti ar kopējo dzēstspēju 20 A (Ugunsdrošības noteikumu 247.punkts);

4) Objekta Ugunsdrošības instruktāžas uzskaites žurnāls neatbilst Ugunsdrošības noteikumu 10.pielikuma prasībām (Ugunsdrošības noteikumu 187.punkts).

7. Slēdziens: apsekotais Objekts neatbilst ugunsdrošības prasībām, to nevar izmantot no 12.06.2017. līdz 07.07.2017. un no 10.07.2017. līdz 18.08.2017. bērnu dienas nometnes organizēšanai. Jānovērš šā atzinuma 6.punktā konstatētie pārkāpumi.

8. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" 8.5.apakšpukta prasībām.

9. Atzinumu paredzēts iesniegt Rīgas pašvaldībā.
(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Maskavas ielā 3, Rīgā.
(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore *S.Dzērve*
(amatpersonas amats) (paraksts) S.Dzērve (v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu: _____ _____
(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) (paraksts)

20____. gada ___. _____