Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE

Maskavas iela 3, Rīga, LV-1050; tālr.: 67075870; fakss: 67075812; e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Rīga
(izdošanas vieta)

2017.gada 28. aprīlis
(datums)

Olaines novada pašvaldība
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģ.Nr.90000024332
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV-2114
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/8-3.10.1/ 149
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: dienas nometnei "Eko – nometne "Varavīksne"" paredzētās telpas Olaines 2.vidusskolā un Olaines sporta centrā.
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Skolas iela 1, Olaine, Olaines novads, LV-2114.
3. Īpašnieks (valdītājs): Olaines novada pašvaldība
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Reģ.Nr. 90000024332, Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV-2114.
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: Senčurovas Marinas 2017.gada 2.aprīļa iesniegums Nr. b/n.
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: telpas ir aprīkotas ar automatisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu un ugunsdzēsības aparātiem.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
6.1. Olaines 2.vidusskolas sākumskolas gaiteņos nav izvietoti evakuācijas plāni (Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 229.punkts).
6.2. Olaines 2.vidusskolas virtuvē automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas uztveršanas ierīcēm (detektoriem) ir uzlikti aizsargvāki, kas ietekmē automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas darbspēju un to funkciju izpildi (Ugunsdrošības noteikumu 139.1.apakšpunkts).

7. **Slēdziens:** jānovērš šā atzinuma 6.punktā minētie ugunsdrošības prasību Pārkāpumi.

8. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 "Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" 8.5.apakšpunkta prasībām.

(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)

9. Atzinumu paredzēts iesniegt Valsts izglītības satura centram.

(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Maskavas ielā 3, Rīgā.

(amatpersonas amats un adrese)

Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore _____ _____ S.Suveizda

(amatpersona) (paraksts) (v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu: _____ _____

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) (paraksts)

2017. gada ___. _____