Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE
Maskavas iela 3, Rīga, LV-1050; tālr.: 67075870; fakss: 67075812; e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Rīgā
(izdošanas vieta)

2017.gada 26 .maijā
(datums)

SIA "ANT"
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

reģistrācijas Nr.40003129371
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Krimuldas iela 2, Rīga, LV-1039
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/8-3.10.1/234
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: Atpūtas bāze "Klasika"
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Stacijas iela 6, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160
3. Īpašnieks (valdītājs): SIA "ANT"
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
reģistrācijas Nr. 40003129371, Krimuldas iela 2, Rīga, LV-1039
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: SIA "ANT" nometņu vadītājas Irinas Mjagkovas 2017.gada 24.aprīļa iesniegums.
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: viesnīcas tipa atpūtas komplekss, kas sastāv no trīsstāvu guļamtelpu un nodarbību ēkas un divstāvu ēdināšanas bloka ēkas. Trīsstāvu ēkas, kurā paredzēta nometnes dalībnieku izmitināšana, telpas aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
   6.1. Nav izstrādāti nosacījumi automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas tehniskajām apkopēm, kā rezultātā nav nodrošināts Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk Ugunsdrošības noteikumi) 130.punkts un 9.pielikums.
   6.2. Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas iedarbošanās gadījumi (tai skaitā iedarbošanās gadījumi tehniskās apkopes laikā) un bojājumi netiek reģistrēti Ugunsaizsardzības sistēmas iedarbošanās gadījumu un bojājumu reģistrācijas žurnālā, kā rezultātā nav nodrošinātas Ugunsdrošības noteikumu 131.punkts un 9.pielikums.
   6.3. Kāpņu telpas kāpņu laukumos novietotas mīkstās mēbeles, kā rezultātā pārkāptas Ugunsdrošības noteikumu 246.8.apakšpunkta prasības.

7. **Slēdziens:** Novēršot Atzinuma 6.punktā norādītos trūkumus, nav iebildumu Atpūtas bāzes "Klasika" telpu, Stacijas ielā 6, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, izmantošanai bērnu diennakts nometnes "Klasika" organizēšanai no 01.06.2017.-27.08.2017.
8. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" 8.5.punkta prasībām.
(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)
9. Atzinumu paredzēts iesniegt Valsts izglītības satura centrā.
(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Maskavas ielā 3, Rīgā LV-1050
(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore		Kristiāna Ozoliņa
(amatpersona)	(paraksts)	(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu: _____ _____
(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) (paraksts)

20____. gada ___. _____