Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

ZEMGALES REĢIONA BRIGĀDES
TUKUMA DAĻA
Raiņa iela 24, Tukums, Tukuma novads, LV-3101; tālr.:63123507; fakss: 63107311; e-pasts: tukums@vugd.gov.lv;

Tukums
(izdošanas vieta)

2017.gada 10. maijā
(datums)

Rīgas 25.vidusskola
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģ. Nr. 3613900678
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Rušonu iela 6, Rīga
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/11.6-3.10/5
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: Privātās dzīvojamās ēkas publiskai lietošanai paredzētās telpas
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 1, Engure, Engures pagasts, Engures novads
3. Īpašnieks (valdītājs): I.U. Heidemaņa estētikas un deju skola „Sadancis",
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
reģ. Nr. 50102000291, Lāčplēša iela 9-2, Rīga, LV-1010
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: Nometnes vadītājas Laimdotas Trinkunas 2017.gada 10.aprīļa iesniegums b/n (izsūtīts no www.nometnes.gov.lv).
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Divstāvu dzīvojamā ēka ar IV izmantošanas veida telpām, U2 ugunsnoturības pakāpe, aprīkota ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizāciju,
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
1.Telpas nav nodrošinātas ar pārnēsājamo ugunsdzēsības aparātu nepieciešamo skaitu A un B ugunsgrēku klasēm saskaņā ar šo noteikumu 5. pielikumu (Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi" 249.punkts).
7. **Slēdziens:** Jānovērš šā atzinuma 6.punktā minētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi.
8. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" 8.punkta 8.5. apakšpunkta prasībām.
(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)
9. Atzinumu paredzēts iesniegt Valsts izglītības satura centram
(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes komandierim, Dobeles ielā 16, Jelgavā, LV-3001

(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes Tukuma daļas inspektore		Ina Merga
(amatpersonas amats)	(paraksts)	(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu: _____ _____

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) (paraksts)

20____. gada ___. _____