Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE

Maskavas iela 3, Rīga, LV-1050; tālr.: 67075870; fakss: 67075812; e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Rīga
(izdošanas vieta)

2017.gada 12. maijā
(datums)

Biedrība "LIdomas"
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģ.Nr.40008248609
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Jaunā iela 7A -43, Limbaži, Limbažu novads, LV-4001
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/8-3.10.1/182
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: dienas nometnei "Radošā darbnīca Madagaskarā" paredzētās telpas Mārupes pamatskolā (turpmāk – Objekts).
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Viskalnu iela 7, Tīraine, Mārupes novads, LV-2167.
3. Īpašnieks (valdītājs): Mārupes novada dome
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Reģ.Nr. 90000012827, Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167.
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: Kojānes Ivetas 2017.gada 8.maija iesniegums Nr. b/n.
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Objekta telpas ir aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, automātisko balss ugunsgrēka izziņošanas sistēmu, iekšējo ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēmu un ugunsdzēsības aparātiem.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
6.1. Objektā iekšējiem ugunsdzēsības ūdensvada krāniem nav veikta pārbaude (Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 117.punkts).
6.2. Objektā ugunsdzēsības aparātiem nav veikta tehniskā apkope atbilstoši Latvijas standarta LVS 332:2003 "Ugunsdzēsības aparātu uzturēšana ekspluatācijai gatavā stāvoklī" prasībām (Ugunsdrošības noteikumu 520.punkts).
6.3. Objektā gāzes apkures iekārtai nav veikta tīrīšana, tehniskā apkope un tehniskā stāvokļa pārbaude (Ugunsdrošības noteikumu 70.punkts).

7. **Slēdziens:** jānovērš šā atzinuma 6.punktā minētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi.
8. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 "Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" 8.5.apakšpunkta prasībām.

(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)

9. Atzinumu paredzēts iesniegt Valsts izglītības satura centram.

(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Maskavas ielā 3, Rīgā.

(amatpersonas amats un adrese)

Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore _____ _____ S.Suveizda

(amatpersona) (paraksts) (v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu: _____ _____

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) (paraksts)

2017. gada ___. _____