Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE
Maskavas iela 3, Rīga, LV-1050; tālr.: 67075870; fakss: 67075812; e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Rīgā
(izdošanas vieta)

2017.gada 30.maijā
(datums)

Biedrība "Attīstības Parks"
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

reģistrācijas Nr.40008251721
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Kanāla ielā 17, Alderos, Ādažu novadā, LV-2164
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/8-3.10.1/242
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: Etnogrāfiskā viesu nama "Gungas", brīvdienu mājas "Godu māja", "Kadiķi", "Laivu māja" un "Eglītes".
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: "Gungas", Divezeri, Ādažu novads, LV-2164
3. Īpašnieks (valdītājs): SIA "Gungas",
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
reģistrācijas Nr. 40003812780, "Gungas", Divezeri, Ādažu novads, LV-2164
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: Biedrības "Attīstības parks" nometņu vadītājas Daces Virzas 2017.gada 11.maija iesniegumi (4 gab.).
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Atpūtas komplekss, kas sastāv no četrām atsevišķi stāvošām divstāvu ēkām ar U3 ugunsnoturības pakāpi, telpas aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
6.1. Nav izstrādāti nosacījumi automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas tehniskajām apkopēm, kā rezultātā nav nodrošināts Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk Ugunsdrošības noteikumi) 130.punkts un 9.pielikums.

6.2. Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas iedarbošanās gadījumi (tai skaitā iedarbošanās gadījumi tehniskās apkopes laikā) un bojājumi netiek reģistrēti Ugunsaizsardzības sistēmas iedarbošanās gadījumu un bojājumu reģistrācijas žurnālā, kā rezultātā nav nodrošinātas Ugunsdrošības noteikumu 131.punkts un 9.pielikums.

6.3. Nav veikta elektroinstalācijas (tai skaitā zemējuma ierīču) pārbaude, kā rezultātā pārkāptas Ugunsdrošības noteikumu 56.punkta prasības.

6.4. Pie automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas uztveršanas, kontroles un indikācijas iekārtas netiek uzglabāts ugunsaizsardzības sistēmas iedarbošanās gadījumu reģistrācijas žurnāls), kā rezultātā nav nodrošinātas Ugunsdrošības noteikumu 125.4.apakšpunkta prasības.

6.5. Nav veikta Objektā nodarbināto instruēšana ugunsdrošības jomā pēc 2017.gada 7.aprīlī izstrādātās un apstiprinātās ugunsdrošības instrukcijas. (Ugunsdrošības noteikumu 191.1.apakšpunkts).

6.6. Nav veikta cietā un šķidrā kurināmā apkures iekārtu, ierīču, dūmvadu un ventilācijas kanālu tehniskā stāvokļa pārbaude (1x 5 gados) (Ugunsdrošības noteikumu 74.punkts)

6.7. "Godu mājas" 1.stāvā ugunsgrēka detektori netiek ekspluatēti atbilstoši ekspluatāciju regulējošo normatīvo aktu prasībām, bet tieši, detektori ir nosegti vai aizlīmēti. (Ugunsdrošības noteikumu 123.punkts)

6.8. Brīvdienu mājā "Eglītes" 1.stāvā automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas manuālās iedarbināšanas ierīce (ugunsgrēka trauksmes poga) nav nodrošināta ar paskaidrojošu uzrakstu valsts valodā un apzīmēta ar noteikumu 1.pielikuma 4.7.zīmi. (Ugunsdrošības noteikumu 136.punkts)

6.9. Brīvdienu mājas "Laivu māja" virtuve nav nodrošināta ar ugunsdzēsības pārklāju (1,2x1,2m). (Ugunsdrošības noteikumu260.punkts un 5.pielikuma 5.tabula)

7. **Slēdziens:** Novēršot Atzinuma 6.punktā norādītos trūkumus, nav iebildumu Etnogrāfiskā viesu nama "Gungas", brīvdienu māju "Godu māja", "Kadiķi", "Laivu māja" un "Eglītes" ēku, "Gungas", Divezeros, Ādažu novadā, izmantošanai bērnu diennakts nometņu "Binderti", organizēšanai no 16.07.2017.- 21.07.2017. un 06.08.2017.-11.08.2017.un bērnu dienas nometņu organizēšanai no 17.07.2017.-21.07.2017.un no 07.08.2017.-11.08.2017.

8. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" 8.5.punkta prasībām.
(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)

9. Atzinumu paredzēts iesniegt Valsts izglītības satura centrā.
(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Maskavas ielā 3, Rīgā LV-1050
(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore		Kristiāna Ozoliņa
(amatpersona)	(paraksts)	(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu: _____ _____

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) (paraksts)

20____. gada ___. _____