Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

ZEMGALES REĢIONA BRIGĀDES
BAUSKAS DAĻA
Skolas iela 17, Bauska, Bauskas novadsa, LV-3900; tālr.: 63960603; fakss: 63924264; e-pasts: bauska@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Bauska
(izdošanas vieta)

20 17 .gada 8 . jūnijā
(datums)

Bauskas novada sociālais dienests
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģ.apliecības nr.:Ina Krūmiņa
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Rūpniecības iela 7, Bauska,
Bauskas novads, LV-3901
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/III.3-3.9/7
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: Pamūšas skolas ēkas
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: "Pamūšas skola", Gailīšu pagasts, Bauskas novads
3. Īpašnieks (valdītājs): Bauskas novada pašvaldība
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Reģ.Nr. 90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska. Bauskas novads, LV - 3901
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: Romanovskas Dinas 2017.gada 11.maija iesniegums
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Divstāvu kieģeļu ēkas ar koka spāru jumtiem, U2 uguns noturības pakāpes. Telpas aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu un nepieciešamo ugunsdzēšamo aparātu skaitu.
Evakuācijas izejas ir apzīmētas, evakuācijas ceļi ir brīvi pieejami.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
Būtiski ugunsdrošību reglamentējošo normatīvo aktu prasību pārkāpumi netika konstatēti. Telpas var izmantot nometnei "Ceļojums vasarā" no 26.06.2017 līdz 30.06.2017 20 dalībniekiem 11-12 gadu vecumā
7. **Slēdziens:** Pamūšas skolas klašu telpas "Pamūšas skola", Gailīšu pagasts, Bauskas novads **atbilst** ugunsdrošības prasībām.
8. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 16.jūlija noteikumu Nr.404 „Prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanas kārtība" 10.punktu un 10.2.apakšpunktu.
(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)
9. Atzinumu paredzēts iesniegt Bauskas novada domei
(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes komandierim, Dobeles ielā 16, Jelgavā, LV-3001

(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes Bauskas daļas inspektors — A.Habaņens — A.Habaņens

(amatpersonas amats) (paraksts) (v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu: Nosūtīts Dina.Romanovska@inbox.LV

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)

(paraksts)

20____. gada ___. _____