Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE
Maskavas iela 3, Rīga, LV-1050; tālr.: 67075870; fakss: 67075812; e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Rīgā
(izdošanas vieta)

2017.gada 25. maijā
(datums)

Rīgas vingrošanas skola
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģistrācijas Nr. 90002202717
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Miera iela 62, Rīga, LV-1013
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr.22/8-3.10.1/ 224.

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: dienas nometnei paredzētas telpas.
2. Adrese: Uzvaras bulvāris 18, Rīgā.
3. Īpašnieks (valdītājs): Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
departaments (reģ.Nr. 90000013606), juridiskā adrese: Krišjāņa Valdemāra ielā 5, Rīgā, LV-1010.
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: Olgas Gusarčukas 14.05.2017.iesniegums b/n, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldē reģistrēts 15.05.2017. ar Nr.22/8-1.8.1/395
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: 2.stāvu ķieģeļu ēkas 1.stāvā izvietotās dienas nometnes "Grācija" telpas (sporta zāle, ģērbtuves un konferenču zāle).
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:

6.1. automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmai pieļauti atsevišķo elementu un funkcijas atsegumi (atslēgtas aizsargājamās zonas Nr.Z001, Nr.Z010, Nr.Z012) kā rezultātā nav nodrošināta Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu "Ugunsdrošības noteikumu" (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 123.punkta prasību izpilde;

6.2. 1.stāvā ugunsaizsardzības sistēmu manuālās tālvadības iedarbināšanas ierīces (pogas) nav darba kartībā, kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 123.punkta prasību izpilde;

6.3. evakuācijas plāna teksta daļa nav papildināta ar tulkojumu angļu un krievu valodā, kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 233.punkta prasību izpilde;

6.4. dežurējošais personāls, kurš uzrauga automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu (turpmāk - ugunsaizsardzības sistēma) nav instruēts par:
- ugunsaizsardzības sistēmas darbspējas noteikšanas kārtību;
- ugunsaizsardzības sistēmas ekspluatācijas nosacījumiem;
rīcību gadījumā, ja no ugunsaizsardzības sistēmas pienāk trauksmes signāls par ugunsgrēka izcelšanos vai sistēmas bojājumu, kā arī pēc sistēmas funkciju izpildes, kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 127.punkta prasību izpilde;

6.5. nav veikts pārnēsājamo ugunsdzēsības aprātu dzēstspējas "A un B" ugunsgrēka klases aprēķins, kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 249.punkta prasību izpilde.

7. **Slēdziens:** dienas nometnei "Gracija" paredzētas telpas neatbilst Ugunsdrošības noteikumu prasībām.

8. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 "Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība"
(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)
8.5.apakšpunkta prasībām.

9. Atzinumu paredzēts iesniegt Valsts izglītības satura centram.
(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam Maskavas ielā 3, Rīgā.
(amatpersonas amats un adrese)

Dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas vecākais inspektors A. Grīnis

(amatpersona) A. Grīnis (paraksts) A. Grīnis (v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu: _____ _____
(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) (paraksts)

20____. gada ___. _____