Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

VIDZEMES REĢIONA BRIGĀDES
CĒSU DAĻA
A.Kronvalda iela 52, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101; tālr.:67439161; e-pasts: cesis@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Cēsis
(izdošanas vieta)

2016. gada 21.aprīlī
(datums)

Cēsu novada pašvaldība
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģ. Nr. 90000031048
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Bērzaines iela-5, Cēsis Cēsu novads
LV-4101
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

PĀRBAUDES AKTS Nr.22/10.3-3.13-64

2016. gada 14.aprīlī
(pārbaudes datums(-i))

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
Vidzemes reģiona brigādes Cēsu daļas komandieris, majors Kaspars Dravants
(amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)

piedaloties Cēsu pilsētas sporta skolas vadītājam Ģirtam Mārtinsonam
(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds)

veica Cēsu pilsētas sporta skolas, Piebalgas iela-18,Cēsis, Cēsu novads
(objekta nosaukums, adrese)

Plānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli.
(ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā)

Pārbaudes gaitā:

1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaužu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde:

Nr. p.k.	Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs	Novērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)	Nenovērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)
1	2	3	4
1.	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes Cēsu daļas pārbaudes akts Nr.22/10.3-3.13-47, no 2015.gada 15.aprīļa.	2.,3.,4.,	----------

2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi:

Nr. p.k.	Konstatētie pārkāpumi	Pamatojums (normatīvā akta nosaukums un punkts)	Pārkāpuma novēršanas termiņš
1	2	3	4

SAŅEMTS
CĒSU PILSĒTAS SPORTA SKOLA
Cēsīs, 2016.g." 26." aprīlī
Nr. 1-26/1
Paraksts

~~SAŅEMTS~~
~~CĒSU PILSĒTAS SPORTA SKOLA~~
~~Cēsīs, 2016.g." 26." aprīlī~~
~~Nr. 1-24/22~~
~~Paraksts~~

1	2	3	4
1.	Objektā ugunsdzēsības aparāti nav apzīmēti atbilstoši Latvijas standartam LVS 446 "Ugunsdrošībai un civilajai aizsardzībai lietojamās drošības zīmes un signālkrāsojums" prasībām (1.stāva gaitenī 2 ugunsdzēsības aparātiem)	Latvijas Republikas Ministru kabineta 2004. gada 17. februāra noteikumi Nr. 82 "Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 173. punkts	01.06.2016.
2.	Evakuācijas ceļš 1.stāva gaitenī aizkrauts ar mēbelēm, un priekšmetiem, kas samazina būvnormatīvos noteikto evakuācijas ceļa platumu.	Ugunsdrošības noteikumi 42. punkts 7. apakšpunkts	02.05.2016.
3.	Ēkā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas manuālās tālvadības iedarbināšanas pogas nav nodrošinātas ar paskaidrojošiem uzrakstiem.	Ugunsdrošības noteikumi 121. punkts	01.06.2016.
4.	Otrā stāva gaitenī durvis evakuācijas ceļā nav viegli atveramas no telpas iekšpuses bez atslēgas.	Ugunsdrošības noteikumi 40. punkts	02.05.2016.
5.	Objektā nav veikta ventilācijas kanālu tīrīšana, tīrīšanu veic atbilstoši apmācīts skursteņslaucītājs un par to izdara ierakstu Apkures un ventilācijas ierīču tīrīšanas reģistrācijas žurnālā (atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu 11.pielikumam).	Ugunsdrošības noteikumi 189. punkts	01.06.2016.
6.	Nav veikta izgaismoto norādījumu zīmju „izeja" darbības pārbaude - atbilstoši Latvijas standartam LVS 446 "Ugunsdrošībai un civilajai aizsardzībai lietojamās drošības zīmes un signālkrāsojums" 6.12.punkta prasībām.	Ugunsdrošības noteikumi 2.punkts	01.06.2016

3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:

Skuju

Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības likuma 7.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklausot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītājā termiņā.

Ja pārbaudes aktā konstatētie pārkāpumi netiks novērsti norādītajā termiņā, adresātam saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 370.pantu, var tikt piemērota piespiedu nauda.

Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

VUGD Vidzemes reģiona komandierim, Tērbatas iela 9, Valmiera, LV-4201

(amatpersonas amats un adrese)

Pārbaudi veica:

Kaspars Dravants

(amatpersonas vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ar pārbaudes akta saturu iepazinos un vienu eksemplāru saņēmu:

direktore Rudīte VANADZIŅA

(objekta atbildīgās personas, amats, vārds, uzvārds, paraksts, vai fiziskās personas vārds, uzvārds, vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu)

2016.gada 25. aprīlī