Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE

Maskavas iela 3, Rīga, LV-1050; tālr.: 67075870; fakss: 67075812; e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Rīga
(izdošanas vieta)

2017.gada 13. jūnijs
(datums)

Ulbrokas vidusskola
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģ.Nr.4313901107
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Vālodzes, Stopiņu novads, LV-2130
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/8-3.10.1/283
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: dienas nometnei "Rodi, radi, rādi" paredzētās telpas Ulbrokas vidusskolā (turpmāk – Objekts).
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Vālodzes, Stopiņu novads, LV-2130.
3. Īpašnieks (valdītājs): Stopiņu novada pašvaldība
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Reģ.Nr.90000067986, Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130.
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: Lindes Ingas 2017.gada 15.maija iesniegums Nr.b/n.
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: telpas ir aprīkota ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, automātisko balss ugunsgrēka izziņošanas sistēmu, iekšējo ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēmu un ugunsdzēsības aparātiem.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
6.1. Objektā pie automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas (turpmāk – ugunsaizsardzības sistēma) uztveršanas, kontroles un indikācijas iekārtas (turpmāk – panelis) netiek uzglabāts ugunsaizsardzības sistēmas tehniskais projekts vai atbildīgās personas apstiprināta minētā dokumenta kopija (Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 125.1.apakšpunkts);
6.2. Objektā pie ugunsaizsardzības sistēmas paneļa netiek uzglabāts ugunsaizsardzības sistēmas pieņemšanas akts vai atbildīgās personas

apstiprināta minētā dokumenta kopija (Ugunsdrošības noteikumu 125.2.apakšpunkts);

6.3. Objekts nav nodrošināts ar minimālo pārnēsājamo ugunsdzēsības aparātu dzēstspēju A un B klases ugunsgrēkiem uz noteiktu Objekta platību (Ugunsdrošības noteikumu 249.2.apakšpunkts, 5.pielikuma 2.tabula);

6.4. Objektā 2.stāva kāpņutelpā atvienoti durvju pašaizveres mehānismi, durvis tiek turētas atvērtā stāvoklī (Ugunsdrošības noteikumu 21.punkts);

6.5. Objektā, 1.stāvā evakuācijai paredzētās durvis (izņemot galvenās ieejas durvis) aprīkotas ar slēdzeni, kas liedz atvērt durvis bez aizkavējuma, ilgāk par trim sekundēm (Ugunsdrošības noteikumu 246.3.apakšpunkts).

7. **Slēdziens:** jānovērš šā atzinuma 6.punktā minētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi.

8. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 "Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" 8.5.apakšpunkta prasībām.

(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)

9. Atzinumu paredzēts iesniegt Valsts izglītības satura centram

(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Maskavas ielā 3, Rīgā.

(amatpersonas amats un adrese)

Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore _____ _____ S.Suveizda

(amatpersona) (paraksts) (v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu: _____ _____

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) (paraksts)

2017. gada ___. _____