Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

ZEMGALES REĢIONA BRIGĀDES
DOBELES DAĻA
Brīvības iela 7A, Dobele, Dobeles novads, LV-3701; tālr.:63781291; fakss: 63721540; e-pasts: dobele@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Dobele
(izdošanas vieta)

20 17 .gada 8. JŪNIJS
(datums)

Jauniešu izglītības un iniciatīvu centrs „Saspraude”
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģ. Nr.40008102265
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Brīvības iela 23, Dobele, LV-3701
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/11.4-3.9./9
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: Aktivitāšu māja „Zaļkalni”
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: „Zaļkalni”, Auru pagasts, Dobeles novads, LV-3701
3. Īpašnieks (valdītājs): Dobeles novada pašvaldība, reģ. Nr. 90009115092,
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Brīvības ielā 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: Nometnes vadītājas Līgas Liepiņas, apliecības numurs DO 000008, 2017.gada 15.maija iesniegums.
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Divu stāvu ēka, U3 ugunsnoturības pakāpe, nokomplektēta ar ugunsdzēšamajiem aparātiem. Aprīkota ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizāciju.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: Būtiski ugunsdrošību reglamentējošo normatīvo aktu prasību pārkāpumi netika konstatēti.
7. **Slēdziens:** Aktivitāšu mājas „Zaļkalni” telpas un teritorija var tikt izmantota dienas nometnes organizēšanai laika periodā no 2017.gada 5.jūnija līdz 2017.gada 16.jūnijam.
8. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra
(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)
noteikumu Nr.981„Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.punkta 8.5.apakšpunkta prasībām.
9. Atzinumu paredzēts iesniegt Valsts izglītības satura centram
(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes komandierim Dobeles ielā 16, Jelgavā, LV-3001

(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes Dobeles daļas komandieris — Ivars Skačkauskis

(amatpersona) (paraksts) (v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu: SIA „Saprocenti" valdes locekle Līga Liģina Liģina

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) (paraksts)

2017. gada 8. janvāris