Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE

Maskavas iela 3, Rīga, LV-1050; tālr.: 67075870; fakss: 67075812; e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Rīgā
(izdošanas vieta)

2017.gada 30. maijā
(datums)

Rīgas 22.vidusskola
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģistrācijas Nr. 90000013606
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Bruņinieku iela 10, Rīga, LV-1001
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

# ATZINUMS Nr. 22/8-3.10.1/239

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: Rīgas 22.vidusskolā dienas nometnei „MULTI-22" paredzētās telpas un sporta laukums.
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Bruņinieku iela 10, Rīga.
3. Īpašnieks (valdītājs): Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
departaments, Reģ. Nr. 90000013606, Krišjāņa Valdemāra ielā 5, Rīgā.
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: Marka Gitermana 2017.gada 18.maija iesniegums Nr.b/n.
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Rīgas 22.vidusskolas kabineti Nr. 402, 403, 406, 404 un sporta laukums.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: nav uzrādīti pārbaudes akti par sporta laukuma ārējā apgaismojuma elektroinstalācijas pārbaudes rezultātiem, kā rezultātā nav nodrošināta Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr. 238 "Ugunsdrošības noteikumi" 57.punkta prasību izpilde.
7. **Slēdziens:** dienas nometnei „MULTI-22" paredzētais sporta laukums neatbilst ugunsdrošības noteikumu prasībām.
8. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 "Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība"
(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)
8.5.apakšpunkta prasībām.
9. Atzinumu paredzēts iesniegt Valsts izglītības satura centram.
(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas Reģiona pārvaldes priekšniekam, Maskavas ielā 3, Rīgā.
(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības un civilās aizsardzības nodaļas vecākā inspektore _____ _____ D.Šaripo
(amatpersona) (paraksts) (v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu: _____ _____
(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) (paraksts)

20____. gada ___. _____