Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE

Maskavas iela 3, Rīga, LV-1050; tālr.: 67075870; fakss: 67075812; e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Rīgā
(izdošanas vieta)

2017.gada 24.maijā
(datums)

Āgenskalna Valsts ģimnāzija
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģistrācijas Nr. 90000013606
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Lavīzes ielā 2A, Rīgā, LV-1002
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/8-3.10.1/ 218
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: Bērnu diennakts nometnei "Āgenskalna ģimnāzisti" paredzētās telpas Āgenskalna Valsts ģimnāzijā.
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Lavīzes iela 2A, Rīga, LV-1002.
3. Īpašnieks (valdītājs): Rīgas domes izglītības, kultūras un sporta departaments,
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Reģistrācijas Nr.90000013606, Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010.
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: 2017.gada 17.maija Sandras Lapiņas iesniegums b/n. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldē reģistrēts 2017.gada 17.maijā ar Nr.22/8-1.8.1/414.
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Āgenskalna Valsts ģimnāzijas aktu zāle ar kopējo platību 156 m2 ir nodrošināta ar autonomajiem dūmu detektoriem, ēdamzāle un dienesta viesnīcas telpas ir aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: normatīvo aktu prasību pārkāpumi nav konstatēti.
7. Slēdziens: nav iebildumu Āgenskalna Valsts ģimnāzijas aktu zāles, sporta zāles, ēdamzāles un dienesta viesnīcas telpu izmantošanai bērnu diennakts rīkošanai 07.08.2017. - 12.08.2017. Pasākuma laikā jāievēro Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi" prasības.
8. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" 518.punkta prasībām.
(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)
9. Atzinumu paredzēts iesniegt Valsts izglītības satura centram.
(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus. Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšniekam, Maskavas ielā 5, Rīgā.
(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors		Andis Prūsis
(amatpersona)	(paraksts)	(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu: _____
(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)

_____
(paraksts)

20____. gada ___. _____