Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE
Maskavas iela 3, Rīga, LV-1050; tālr.: 67075870; fakss: 67075812; e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Rīgā
(izdošanas vieta)

2017.gada 30 .maijā
(datums)

Nodibinājums "Latvijas Bērnu fonds"
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

reģistrācijas Nr.40008018725
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Brīvības gatvē 310-75, Rīgā, LV-1006
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/8-3.10.1/245
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: Viesu māja "Aizvēji"
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: "Aizvēji", Zvejniekciems, Saulkrastu novads, LV-2161
3. Īpašnieks (valdītājs): SIA "Aizvēji"
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
reģistrācijas Nr. 40003109943, "Aizvēji", Zvejniekciems, Saulkrastu novads, LV-2161
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: Latvijas Bērnu fonda nometņu vadītājas Aelitas Ziemeles 2017.gada 17.maija iesniegums.
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Divstāvu viesu māja U3 ugunsnoturības pakāpe, telpas aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
   6.1. Nav izstrādāti nosacījumi automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas tehniskajām apkopēm, kā rezultātā nav nodrošināts Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk Ugunsdrošības noteikumi) 130.punkts un 9.pielikums.
   6.2. Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas iedarbošanās gadījumi (tai skaitā iedarbošanās gadījumi tehniskās apkopes laikā) un bojājumi netiek reģistrēti Ugunsaizsardzības sistēmas iedarbošanās gadījumu un bojājumu reģistrācijas žurnālā, kā rezultātā nav nodrošinātas Ugunsdrošības noteikumu 131.punkts un 9.pielikums.
   6.3. Objektā esošais ugunsdzēsības aparātu daudzums nenodrošina Objektu ar minimālo dzēstspēju, kāda nepieciešama, ņemot vērā objekta ugunsbīstamības līmeni un platību (nepieciešamā minimālā dzēstspēja ir 138A 665B) , kā rezultātā pārkāptas Ugunsdrošības noteikumu 247.punkta, 249.punkta un 5.pielikuma prasības.

7. **Slēdziens:** Novēršot Atzinuma 6.punktā norādītos trūkumus, nav iebildumu viesu nama "Aizvēji", Zvejniekciemā, Saulkrastu novadā, izmantošanai bērnu diennakts nometnes "Pēdas smiltīs", organizēšanai no 15.07.2017.- 21.07.2017.
8. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" 8.5.punkta prasībām.
(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)
9. Atzinumu paredzēts iesniegt Valsts izglītības satura centrā.
(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Maskavas ielā 3, Rīgā LV-1050
(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore		Kristiāna Ozoliņa
(amatpersona)	(paraksts)	(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu: _____ _____
(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) (paraksts)

20____. gada ___. _____