Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
ZEMGALES REĢIONA BRIGĀDES
AIZKRAUKLES DAĻA
Dārza iela 9, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV-5101; tālr.:67439107; fakss: 65124035; e-pasts: aizkraukle@vugd.gov.lv

Aizkraukle
(izdošanas vieta)

20 17.gada 08. jūnijs
(datums)

BJBS Rīga
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģ.Nr.3371902398
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Kr. Barona iela 107, Rīga,
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/11.2-3.10/17
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: Jaunjelgavas vidusskola un tās dienesta viesnīca
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Uzvaras iela 1, Jaunjelgava, Jaunjelgavas novads, LV – 5134,
3. Īpašnieks (valdītājs): Jaunjelgavas vidusskola
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Reģ.Nr. 90000074333, Jaunjelgava, Jaunjelgavas novads, LV – 5134
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: Nometnes vadītāja Aināra Tomaša 2017.gada 18.maija iesniegums Nr. SP 000560
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Izglītības iestāde, piecustāvu un dienesta viesnīca divstāvu ar kopējo platību 6221.8 m^2, ar dzelzsbetona pārsegumiem un pamatiem, ķieģeļu sienas, centrālā apkure. Ēka siltināta. Telpas nodrošinātas ar ugunsdzēsības aparātiem, veikti ēku elektroinstalācijas izolācijas pretestības mērījumi un nesošās koka konstrukcijas apstrādātas ar ugunsdrošiem aizsarglīdzekļiem. Dienesta viesnīca divu stāvu ķieģeļu ēka (siltināta) ar dzelzsbetona pārsegumiem un pamatiem, centrālā apkure. No katra stāva izbūvētas ārējās evakuācijas kāpnes. Telpas nodrošinātas ar ugunsdzēsības aparātiem, veikti ēku elektroinstalācijas izolācijas pretestības mērījumi un nesošās koka konstrukcijas apstrādātas ar ugunsdrošiem aizsarglīdzekļiem. Telpās automātiskā ugunsgrēku atklāšanas sistēma. Ierīkoti ugunsdzēsības krāni.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: būtiski ugunsdrošību reglamentējošo normatīvo aktu prasību pārkāpumi netika konstatēti.
7. **Slēdziens:** Jaunjelgavas vidusskola un tās dienesta viesnīcas telpas Uzvaras iela 1, Jaunjelgava, Jaunjelgavas novads **atbilst**