Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE

Maskavas iela 3, Rīga, LV-1050; tālr.: 67075870; fakss: 67075812; e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Rīga
(izdošanas vieta)

2017.gada 26. maijs
(datums)

Jaunsardzes un informācijas centrs
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģ.Nr.90009222536
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Kr. Valdemāra iela 10/12,
Rīga, LV-1473
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/8-3.10.1/ 229
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: diennakts nometnei "Jaunsardzes Sporta spēles 2017" paredzētās telpas Mālpils Profesionālā vidusskolā, Mālpils Profesionālās vidusskolas viesnīcā un Mālpils sporta centrā.
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Pils iela 14, Pils iela 7 un Sporta iela 1, Mālpils, Mālpils novads, LV-2152.
3. Īpašnieks (valdītājs): Mālpils novada dome
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Reģ.Nr.90000048398, Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils novads, LV-2169.
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: Suharevskas Judītes 2017.gada 22.maija iesniegums Nr.b/n.
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Mālpils Profesionālās vidusskolas telpas ir aprīkotas ar ugunsdzēsības aparātiem un daļēji ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu; Mālpils Profesionālās vidusskolas viesnīcas un Mālpils sporta centra telpas ir aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, iekšējo ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēmu un ugunsdzēsības aparātiem.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
6.1. Mālpils Profesionālajai vidusskolai un Mālpils Profesionālās vidusskolas viesnīcai nav veikta elektroinstalācijas pārbaude (Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk –

Ugunsdrošības noteikumi) 56.punkts);

6.2. Mālpils Profesionālās vidusskolas viesnīcā un Mālpils sporta centrā iekšējiem ugunsdzēsības ūdensvada krāniem nav veikta pārbaude (Ugunsdrošības noteikumu 117.punkts);

6.3. Mālpils Profesionālās vidusskolas viesnīcā iekšējiem ugunsdzēsības ūdensvada krāniem nav pievienoti noslēdzami stobri (Ugunsdrošības noteikumu 116.punkts);

6.4. Mālpils Profesionālajā vidusskolā, Mālpils profesionālās vidusskolas viesnīcā automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas iedarbošanās gadījumu un bojājumu uzskaites žurnāls neatbilst Ugunsdrošības noteikumu 9.pielikuma prasībām (Ugunsdrošības noteikumu 125.4.apakšpunkts);

6.5. Mālpils profesionālās vidusskolas viesnīcas pagrabstāvā ugunsdrošā konstrukcijā (pārsegumā, grieztu līmenī, kas savieno pagrabstāvu ar 1.stāvu) neblīvās vietas nav aizdarinātas ar blīvējošiem, dūmus necaurlaidīgiem materiāliem, kuriem ir atbilstoša normatīvajos aktos par būvniecību noteiktā ugunsizturības robeža (Ugunsdrošības noteikumu 12.punkts).

7. **Slēdziens:** jānovērš šā atzinuma 6.punktā minētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi.

8. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 "Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" 8.5.apakšpunkta prasībām.

(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)

9. Atzinumu paredzēts iesniegt Valsts izglītības satura centram

(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Maskavas ielā 3, Rīgā.

(amatpersonas amats un adrese)

Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore _____ _____ S.Suveizda

(amatpersona) (paraksts) (v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu: _____ _____

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) (paraksts)

2017. gada ___. _____