Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

LATGALES REĢIONA BRIGĀDES
PREIĻU DAĻA
Aglonas iela 20, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301; tālr.: 65307300; fakss: 65323062; e-pasts: preili@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Preiļos
(izdošanas vieta)

2017.gada 28. aprīlī
(datums)

Dravnieku pamatskolai
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģ.Nr. 4212900360
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Skolas iela 4, Stabulnieki, Riebiņu novads
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

PĀRBAUDES AKTS Nr. 22/9.7-3.1-62

2017. gada 26. aprīlī
(pārbaudes datums(-i))

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta

Latgales reģiona brigādes Preiļu daļas inspektors leitnants Edgars Krekels
(amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)

piedaloties Dravnieku pamatskolas direktoram Jānim Znotiņam
(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds)

veica Dravnieku pamatskolas, Skolas ielā 4, Stabulniekos
(objekta nosaukums, adrese)

plānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli.
(ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā)

Pārbaudes gaitā:

1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaužu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde:

Nr. p.k.	Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs	Novērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)	Nenovērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)
1	2	3	4

2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi:

Nr. p.k.	Konstatētie pārkāpumi	Pamatojums (normatīvā akta nosaukums un punkts)	Pārkāpuma novēršanas termiņš
1	2	3	4
1.	Dravnieku pamatskolā (turpmāk-objekts) nav nomainīts Ugunsdrošības instruktāžas uzskaites žurnāls atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu 10.pielikumam.	Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk - Ugunsdrošības noteikumi) 187.punkts (10.pielikums).	16.06.2017.
2.	Objektā nav veikta elektroinstalācijas (tai skaitā zemējuma un zibensaizsardzības ierīces) pārbaude, kuru veic reizi 10 gados.	Ugunsdrošības noteikumi 56.punkts.	30.06.2017.

1	2	3	4
3.	Objektā ugunsdzēsības aparātu novietojums no ugunsdzēsības aparātu roktura līdz grīdai pārsniedz 1,5 metrus.	Ugunsdrošības noteikumi 56.punkts.	30.06.2017.
4.	Objektā ir pārkāpti ugunsdzēsības aparātu ražotāja ekspluatācijas noteikumi (pie ugunsdzēsības aparātiem nav pievienotas šļūtenes).	Ugunsdrošības noteikumi 286.punkta 286.2.apakšpunkts.	09.06.2017.

3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:

Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklausot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītājā termiņā.

Ja pārbaudes aktā konstatētie pārkāpumi netiks novērsti norādītajā termiņā, adresātam saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 370.pantu, var tikt piemērota piespiedu nauda.

Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona brigādes komandierim, Rīgas ielā 1/3, Daugavpilī, LV-5401

(amatpersonas amats un adrese)

Pārbaudi veica:

Edgars Krekels
(amatpersonas vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ar pārbaudes akta saturu iepazinos un vienu eksemplāru saņēmu: Darba aizsardzības speciālists Artūrs Meluškāns

(objekta atbildīgās personas, amats, vārds, uzvārds, paraksts, vai fiziskās personas vārds, uzvārds, vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu)

20 17. gada 17. maijā