Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

KURZEMES REĢIONA BRIGĀDES
LIEPĀJAS 1. DAĻA
Ganību ielā 63/67, Liepāja, LV-3401; tālr.:63404484; fakss: 63425701; e-pasts: liepaja1@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Liepājā
(izdošanas vieta)

2017.gada 30. janvārī
(datums)

J. Čakstes Liepājas pilsētas 10.visusskola
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģ. Nr. 3013900925
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Alejas iela 16, Liepāja
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

PĀRBAUDES AKTS Nr.22/12.1-3.1/18

2017. gada 24.janvārī
(pārbaudes datums(-i))

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk - VUGD) Kurzemes reģiona brigādes (turpmāk - KRB) Liepājas 1.daļas inspektore, leitnante Agnese Sprūde
(amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)

piedaloties J. Čakstes Liepājas pilsētas 10.visusskolas atbildīgajai par ugunsdrošību Agnesei Kundziņai un Saimniecības daļas vadītājam Valērijam Kazakovam
(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds)

veica J. Čakstes Liepājas pilsētas 10.visusskolas filiāles ēkas un teritorijas, Alejas ielā 16, Liepājā
(objekta nosaukums, adrese)

plānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli.
(ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā)

Pārbaudes gaitā:

1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaužu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde:

Nr. p.k.	Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs	Novērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)	Nenovērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)
1	2	3	4
1.	VUGD KRB Liepājas 1.daļas 2016.gada 21.septembra Pārbaudes akts Nr. 22/12.1-3.1/418	1.	nav

2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi:

Nr. p.k.	Konstatētie pārkāpumi	Pamatojums (normatīvā akta nosaukums un punkts)	Pārkāpuma novēršanas termiņš
1	2	3	4
1.	Durvis, kas atdala kāpņu telpu no citas nozīmes telpām, nav aprīkotas ar pašaizveres mehānismiem.	Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumiem Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 19. punkts.	01.08.2017.