Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDES
5.DAĻA
Slokas iela 66, Rīga, LV-1007; tālr.:67023551; fakss: 67458818; e-pasts: rrp5@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Rīgā
(izdošanas vieta)
2016.gada 24.maijs
(datums)

Rīgas 19.vidusskola
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Reģistrācijas numurs 90000013606
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)
Miglas iela 9, Rīga, LV-1016
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

PĀRBAUDES AKTS Nr. 22/8.4-6-26

2016.gada 24.maijā
(pārbaudes datums(-i))
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta

Rīgas reģiona pārvaldes 5.daļas Bolderājas posteņa komandieris leitnants Staņislavs Turoks
(amatpersonas(-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)

piedaloties Rīgas 19.vidusskolas direktora vietnieku saimnieciskajā darbā Ligitu Kajaku
(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds)

veica Rīgas 19.vidusskolas telpu un teritorijas Miglas iela 9, Rīgā (turpmāk – Objekts)
(objekta nosaukums, adrese)

plānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli.
(ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā)

Pārbaudes gaitā:

1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaužu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde:

Nr. p.k.	Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs	Novērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)	Nenovērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)
1	2	3	4
1.	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes 2014.gada 10.jūlijā Pārbaudes akts Nr. 22/8-181-871	Nav.	1.

2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi:

Nr. p.k.	Konstatētie pārkāpumi	Pamatojums (normatīvā akta nosaukums un punkts)	Pārkāpuma novēršanas termiņš
1	2	3	4

1	2	3	4
1.	Rīgas 19.vidusskolas telpas nav nodrošinātas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu.	Latvijas Republikas Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumu Nr.82 "Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 6.p.7.apakšpunkts	2016.g 1.septembrā
2.	Nav veiktas zemējuma un zibens aizsardzības ierīču pārbaudes un elektroinstalācijas izolācijas pretestības mērījumi.	Ugunsdrošības noteikumi 182.punkts	2016.g 1.jūlijā

3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:

Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības likuma 7.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklausot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītājā termiņā.

Ja pārbaudes aktā konstatētie pārkāpumi netiks novērsti norādītajā termiņā, adresātam saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 370.pantu, var tikt piemērota piespiedu nauda.

Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam Maskavas ielā 3, Rīgā, LV – 1050.

(amatpersonas amats un adrese)

Pārbaudi veica:
Staņislavs Turoks
(amatpersonas vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ar pārbaudes akta saturu iepazinos un vienu eksemplāru saņēmu:
Direkt. vietn. aplm., sac mn. daļēa
Inģita Kajaune
(objekta atbildīgās personas, amats, vārds, uzvārds, paraksts, vai fiziskās personas vārds, uzvārds, vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu)

2016.gada 25. maijā

Kristiāna Ozoliņa
22038031
Pa nometni