Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE

Maskavas iela 3, Rīga, LV-1050; tālr.: 67075870; fakss: 67075812; e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Rīgā
(izdošanas vieta)

2016.gada 25.februāris
(datums)

J.G.herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskola
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģ.Nr. 90000013606
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Lauku iela 9, Rīga, LV-1009
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

PĀRBAUDES AKTS Nr. 22/8-3.8.1/169

2016.gada 17.februārī
(pārbaudes datums(-i))

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
(VUGD amatpersonas(-u) amats, vārds, uzvārds)

Rīgas reģiona pārvaldes (turpmāk – Pārvalde) Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas vecākais inspektors Ainārs Jurgelāns

piedaloties J.G.herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskolas direktores vietniecei administratīvi saimnieciskajā darbā Veltai Brencei
(objekta amatpersonas(-u) amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds uzvārds)

veica J.G.herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskolas telpu un teritorijas Lauku ielā 9, Rīgā (turpmāk – Objekts)
(objekta nosaukums, adrese)

plānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli.
(ugunsdrošības pārbaudes veids)

Pārbaudes gaitā:

1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaužu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde:

Nr. p.k.	Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs	Novērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)	Nenovērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)
1	2	3	4
1.	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes 2015.gada 16.marta Pārbaudes akts Nr.22/8-181-176.	1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 14.	13.

2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi:

Nr. p.k.	Konstatētie pārkāpumi	Pamatojums (normatīvā akta nosaukums un punkts)	Pārkāpuma novēršanas termiņš
1	2	3	4

1	2	3	4
1.	Objekta ugunsdrošības instrukcija nav izstrādāta ņemot vērā objekta ugunsgrēka riskus, Objekta ugunsaizsardzības risinājumus tehnoloģisko iekārtu sprādzienbīstamību un ugunsbīstamību (Objekta ugunsdrošības instrukcija nesatur informāciju par ugunsaizsardzības sistēmu un iekārtu izmantošanas kārtību un tajā iekļauta vispārēja informācija, kas neattiecas uz Objektu).	Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumu Nr.82 „Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 9.punkts.	01.05.2016.
2.	Nav izstrādāts automātiskās balss ugunsgrēka izziņošanas sistēmas tehniskās apkopes reglaments.	Ugunsdrošības noteikumu 109.5.apakšpunkts.	01.04.2016.
3.	Objekta vadītājs nav noteicis automātiskās balss ugunsgrēka izziņošanas sistēmas iedarbināšanas kārtību.	Ugunsdrošības noteikumu 144.punkts.	01.04.2016.
4.	Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma netiek uzturēta darba kārtībā (uztveršanas un kontroles panelis uzrāda bojājumu sistēmā, deg diode „fault").	Ugunsdrošības noteikumu 103.punkts. izpildīts 24.02.16	01.03.2016.
5.	Objektā netiek glabāts automātiskās balss ugunsgrēka izziņošanas sistēmas pieņemšanas akts.	Ugunsdrošības noteikumu 106.punkts.	01.04.2016.

3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības likuma 7.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklausot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītajā termiņā.

Ja pārbaudes aktā konstatētie pārkāpumi netiks novērsti norādītajā termiņā, adresātam saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 370.pantu, var tikt piemērota piespiedu nauda.

Ja nepiekrītat konstatētiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā, no tā spēkā stāšanās dienas, augstākstāvošai amatpersonai: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam Maskavas ielā 3, Rīgā, LV -1050.

(amatpersonas amats un adrese)

Pārbaudi veica:

Ainārs Jurgelāns

(VUGD amatpersonas vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ar pārbaudes akta saturu iepazinos un vienu eksemplāru saņēmu:

direkt. vietn. V. Brence

(objekta vadītāja (pārstāvja), amats, vārds, uzvārds, paraksts, vai fiziskās personas vārds, uzvārds, vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu)

2016.gada 26 februārī

HERDERA RĪGAS 1.G. VIDUSSKOLA DOKUMENTIEM