Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE
Maskavas iela 3, Rīga, LV-1050; tālr.: 67075870; fakss: 67075812; e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Rīgā
(izdošanas vieta)

2017.gada 8. jūnijā
(datums)

Bērnu un jauniešu basketbola skola "RĪGA"
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģ. Nr. 90000013606
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Krišjāņa Barona iela 107, Rīga, LV - 1012
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/8-3.10/272
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolas sporta kompleksa dienas nometnei „Olimpiāde 1" paredzētās telpas.
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Bruņinieku iela 24a, Rīga.
3. Īpašnieks (valdītājs): Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
departaments, Reģ. Nr. 90000013606, Krišjāņa Valdemāra ielā 5, Rīgā.
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: Daigas Kalnupas 2017.gada 30.maija iesniegums Nr.b/n.
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolas sporta kompleksa lielā sporta zāle un lielais peldbaseins.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: Evakuācijas ceļi nav nodrošināti ar iekšējo apgaismojumu no pastāvīga un autonoma elektroenerģijas avota, kā rezultātā nav nodrošināta Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr. 238 „Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 195. un 206.punkta prasību izpilde.
7. **Slēdziens:** nometnei „ Olimpiāde 1" paredzētās telpas neatbilst Ugunsdrošības noteikumu prasībām.
8. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 "Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība"
(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)
8.5.apakšpunkta prasībām.
9. Atzinumu paredzēts iesniegt Valsts izglītības satura centram.
(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas Reģiona pārvaldes priekšniekam, Maskavas ielā 3, Rīgā.
(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības un civilās aizsardzības nodaļas vecākā inspektore _____ _____ D.Šaripo
(amatpersona) (paraksts) (v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu: _____ _____
(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) (paraksts)

20____. gada ___. _____