Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

ZEMGALES REĢIONA BRIGĀDES
TUKUMA DAĻA
Raiņa iela 24, Tukums, Tukuma novads, LV-3101; tālr.:63123507; fakss: 63107311; e-pasts: tukums@vugd.gov.lv;

Tukums
(izdošanas vieta)

2017.gada 9. jūnijā
(datums)

Dobeles novada Izglītības pārvalde
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģ.Nr.90009147276
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/11.6-3.10/42
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: Apšuciema skolas ēka
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: „Apšuciema skola", Apšuciems, Engures pagasts, Engures novads
3. Īpašnieks (valdītājs): Engures novada dome, Reģ. Nr. 90000050759,
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Jaunā iela 9, Smārde, Smārdes pagasts, Engures novads
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: Nometnes vadītājas Intas Ļaudamas 2017.gada 1.jūnija iesniegums b/n (izsūtīts no nometnes.gov.lv).
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Trīs stāvu skolas ēka ar kopējo platību 523,3 m2 , U2 ugunsnoturības pakāpe, aprīkota ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizāciju nokomplektēta ar ugunsdzēsības aparātiem.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: Būtiski ugunsdrošību reglamentējošo normatīvo aktu prasību pārkāpumi netika konstatēti.
7. **Slēdziens:** Apšuciema skolas telpas Apšuciemā, Engures pagastā, Engures novadā atbilst ugunsdrošības prasībām un var tikt izmantotas diennakts nometnes organizēšanai.
8. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" 8.punkta 8.5. apakšpunkta prasībām.
(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)
9. Atzinumu paredzēts iesniegt Valsts izglītības satura centram
(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes komandierim, Dobeles ielā 16, Jelgavā, LV-3001

(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes Tukuma daļas inspektore		Ina Merga
(amatpersonas amats)	(paraksts)	(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu: _____ _____

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) (paraksts)

20____. gada ___. _____